

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по республике Татарстан

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

отделение надзорной деятельности по Арскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-58-71

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Среднесердинский дет-
ский сад» Арского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «СРЕДНЕСЕР-
ДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

отделение надзорной деятельности по Арскому муниципальному району

(наименование органа ГПН)

№ 39 от « 27 » февраля 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 5 » марта 2013 г. по 12 ч 00 мин. « 5 » марта 2013 г.

проведена проверка

Инспектор Махмутов Ильшат Ришатович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Среднесердинский детский сад» Арско-
го муниципального района Республики Татарстан (МДОУ «СРЕДНЕСЕРДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД»), РТ, Арский район, С.Средняя Серда, ул. Центральная 15а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Руководитель МБДОУ «Среднесердинский детсад» Шигабудинова Д.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пре- пи- са- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) на- рушены	Срок уст- ранения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует извеще- ния о пожаре в под- разделения пожарной охраны по выделенно- му в установленном порядке радиоканалу или другим лини- ям(здание детского сада)	На объектах класса функциональной опасно- сти Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре долж- ны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуются применять технические средства с устойчи-	03.11.2014	

		востью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009 (ст. 83 ФЗ-123, п. 14.4 СП 5.13130.2009)	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Махмутов И.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«5» марта 2013г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)




(подпись)

Абубуддинова Д.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

«5» марта 2013г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.