

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан**

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

**межрайонный отдел надзорной деятельности по Арскому и Атнинскому муниципальным
районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422750, Атнинский район, с. Большая Атия, ул. Татарстан, д.22, тел. 8(84369) 2-20-08

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 219/1/115

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новошашинский дет-
ский сад Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «НОВОША-
ШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муни-
ципальных районов по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича

(наименование органа ГПН)

№ 219 от « 1 » сентября 2015 го- ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
да,

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 15 » сентября 2015 г. по 12 ч 00 мин. « 15 » сентября 2015 г.

проведена проверка

*инспектор МОНД по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Махмудов Иль-
шат Ришатович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новошашинский детский
сад Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «НОВОШАШИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД»), РТ, Атнинский район, с. Новые Шаши, ул. Молодежная 13*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующей МБДОУ «Новошашинский детский сад»

Халиковой Миляушой Талгатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пре- ди- са- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безо- пасности, требования которого (ых) нарушены	Срок уstra- нения на- рушения обязатель- ных требо- вания пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Системы пожарной сигнализации не обес- печивает дублирова-	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-	02.03.2016	

	ние светового и звукового сигнала возникновения пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (или) транслирующий этот сигнал организации (здание детского сада)	контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации" (ч. 7, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009 (п. 14.4, СП 5.13130.2009)		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор МОНД по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР. Ду
МЧС России по РТ Махматов Ильшат Ришатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 2015г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Новошашинский детский сад» Халикова Миляуша Талгатовна
(должность, фамилия, инициалы)

«15» сентября 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.