

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ "ГОМУМИ ҮСЕШ
БИРУЧЕ ТӨРДӘГЕ БАЛТАЧ 2нче
НОМЕРЛЫ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ"
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛТАСИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №2
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422250, Республика Татарстан, Балтасинский район, п.г.т. Балтаси, ул. Наримана, д.19.
Тел: 8(84368) 2-54-10, ИНН 1612003850, КПП 161201001, ОКАТО 92215551000,
ОКПО 54407726



Начальнику МКУ «Управление образования»
БРИК Закиевой А.Ю.

Отчет

МБДОУ «Балтасинский детский сад №2» о результатах исполнения предписания
межрайонного отдела НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ от 07 марта 2017 года №5/1/4

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Балтасинского и Кукморского муниципальных районов по пожарному №5 от 30.01.2017 в отношении МБДОУ «Балтасинский детский сад №2» инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллиным Ф.Ф. в период с 20.02.2017 по 21.02.2017г. проведена плановая проверка. По результатам проверки выдано предписание от 07 марта 2017 года № 5/1/4, со сроком исполнения отчета до 01.09.2017 г. МБДОУ «Балтасинский детский сад №2» были проведены следующие мероприятия по исполнению предписания.

№	Пункт предписания	Проведенные мероприятия
1	Здание детского сада не защищено соответствующим молниеотводом от грозových разрядов молнии согласно инструкций по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	Об устранении данного замечания подготовлен проект письма МКУ «Управление образования БРИК» «Об организации мер по обеспечению пожарной безопасности»
2	Допускается загромождение эвакуационного пути на первом этаже здания детского сада	Нарушение устранено
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и	Нарушение устранено

	объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
--	---	--

Заведующий МБДОУ



Л.Г.Хакимова