

Зарегистрирована
ОГПН по Буинскому муниципальному району
УГПН ГУ МЧС России по РТ

(Наименование территориального отдела
(отделения, инспекции) структурного
подразделения территориального органа
МЧС России - органа, специально
уполномоченного решать задачи
гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъекту
Российской Федерации, в сферу ведения
которого входят вопросы организации и
осуществления государственного
пожарного надзора)

"5" апреля 2010 г.

Регистрационный N 92218915 00022 0156

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан», МДОУ «Бик-Утеевский детский сад»

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 1061672060834

Идентификационный номер налогоплательщика 1614008564

Место нахождения объекта защиты 422414 РТ Буинский район, д. Бик-Утеево, ул. Центральная, д. 25

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и
объекта защиты 422414, Республика Татарстан, Буинский район, д. Бик-Утеево, ул. Центральная, д. 25

Руководитель МДОУ «Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан» Зялялетдинова Гульчачак Камилевна

N п/п	Наименование раздела
I.	Оценка пожарного риска*, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска на объекте не проводился, так как в МДОУ «Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан» выполняются обязательные требования норм документов в области пожарной безопасности (п.3 ст.6 123-ФЗ от 22.07.08 года).
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 1. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89. 2.ГОСТ 4.132-85 "СПКП. Огнетушители. 3.ГОСТ 26342-84 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры". Раздел 1, 3 - 6, 8-13. 4.ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны". Стандарт в целом. 5.ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля". Пункты 2.35, 3.90. 6.ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности". Раздел 7, 11, 20. 7.ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". 8.ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты". 9.ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление". 10.ГОСТ Р 50571.19-2000 "Электроустановки зданий. Часть 4 Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений. 11.ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 12.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" № 123-ФЗ. 13.СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 14.НПБ 104-03. НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. 15.НПБ 110-03 НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. 16.ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности.

	17.СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 18.СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ. 19.СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". 20.СП 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 21.СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности. 22.СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. 23.СП 8.13130.2009. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 24.СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации". 25.СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности.
IV.	Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности Характеристика объекта. Архитектурно-строительные решения. Здание МДОУ «Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан» общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится в Ф.1.1. МДОУ расположено на первом этаже двухэтажного здания Бик-Утеевской основной общеобразовательной школы Буинского района Республики Татарстан, 2005 года постройки, II степени огнестойкости, площадь здания детского сада 103,7 кв.м. Наружные стены каменные кирпичные, внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные сборные плиты. Полы как деревянные, так и керамические. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. Организация учебного процесса. В МДОУ «Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан» в настоящее время воспитывается 12 детей дошкольного возраста, режим работы девятичасовой при шестидневной недели. МДОУ работает круглогодично. Нормативный срок освоения Программы воспитания и обучения – 6 лет. В МДОУ принимаются дети от 1 года до 6 лет. Средняя посещаемость в год 10 детей.
V. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния	Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания МДОУ «Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан», вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 7 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод

	низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующего пожарного гидранта, находящегося от здания на расстоянии 15 метров. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ДПО ООО «БОЛА»)- 5 км, расчетное время прибытия, при средней скоростью движения 40 км/ч, составляет 20 мин, что соответствует требованиям Статьи 123-123ФЗ Противопожарное расстояние от здания МДОУ до ближайших жилых зданий приняты и соответствуют из расчета не менее 6 метров до зданий I.П.III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания СО.													
Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность	Здание МДОУ общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф.1.1. Строительные конструкции применяемые в здании, не соответствуют скрытому распространению горения. Здание МДОУ расположено на первом этаже в двухэтажном здании, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО класс пожарной опасности строительных конструкций КО, что соответствует требованиям СП 4.13130.2009													
Классификация по пожарной и взрывоопасной опасности	Пожарная нагрузка в здании МДОУ представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения МДОУ относятся: Помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В 4)													
Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций	В здании МДОУ применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпичных стен толщиной 550 мм (предел огнестойкости /5,5 ч.). Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости /5,5 ч.). Перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200 мм (предел огнестойкости /3 ч.). Предел огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости. <table><tr><td>Строительные элементы</td><td>Предел огнестойкости не менее (мин)</td></tr><tr><td>Несущие стены и другие несущие элементы</td><td>R 90</td></tr><tr><td>Перекрытия междуэтажные</td><td>REI 45</td></tr><tr><td>Наружные стены</td><td>E 15</td></tr><tr><td>Внутренние стены</td><td>REI 90</td></tr></table> Классы пожарной опасности строительных конструкций здания МДОУ приняты не ниже: <table><tr><td>Несущие элементы</td><td>Стены наружные с</td><td>Стены перегородки,</td></tr></table>	Строительные элементы	Предел огнестойкости не менее (мин)	Несущие стены и другие несущие элементы	R 90	Перекрытия междуэтажные	REI 45	Наружные стены	E 15	Внутренние стены	REI 90	Несущие элементы	Стены наружные с	Стены перегородки,
Строительные элементы	Предел огнестойкости не менее (мин)													
Несущие стены и другие несущие элементы	R 90													
Перекрытия междуэтажные	REI 45													
Наружные стены	E 15													
Внутренние стены	REI 90													
Несущие элементы	Стены наружные с	Стены перегородки,												

	<table><tr><td></td><td>внешней стороны</td><td>перекрытия</td></tr><tr><td>КО</td><td>КО</td><td>КО</td></tr></table>		внешней стороны	перекрытия	КО	КО	КО
	внешней стороны	перекрытия					
КО	КО	КО					
Ограничение распространения пожара за пределы очага.	Площадь здания МДОУ составляет 103,7 кв.м., что соответствует требованиям СП 4.13130.2009 Складские помещения (категория В 4) отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками 1 типа.						
Пути эвакуации людей при пожаре	Здание МДОУ имеет объёмно – планировочное решение конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре, обеспечивается проектом здания. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы ведущие из помещений наружу, через школу наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей -имеется необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - обеспечено управление движением людей по эвакуационным путям с использованием световых указателей. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м ширина не менее 0,8 м. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания./п.4.2.6. СП 1.13130.2009/; /п.4.2.7. СП 1.13130.2009/ Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. Согласно п.4.3.2 СП 1. 13130. 2009 в здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1 м. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 2 м ширины полотна наружной двери. Эвакуация из здания МДОУ осуществляется: -из здания детского сада - непосредственно наружу, через эвакуационные выходы - 1 дверь через школу и 1 дверь из здания детского сада непосредственно наружу. Размеры эвакуационных выходов, протяжённость путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2009.						
Система обнаружения пожара, оповещения и управления	Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организация						

эвакуации	безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МДОУ « Бик - Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан» Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации выполнен ИП Ленгесов Виктор Иванович , 428038, г. Чебоксары ,ул. Энтузиастов , 35-30, договор №1 от 1 января 2009г.) Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают : - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте⁴ - периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации ; - отключение вентиляции при сигнале «пожар». МДОУ « Бик-Утеевский детский сад Буинского района Республики Татарстан» заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. Принятые решения в МДОУ « Бик-Утеевский детский сад» соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03.
Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты	Система коллективной защиты людей в МДОУ соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 1.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объёмно-планировочных и конструктивных решений принятых в зданиях и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала.
Отопление, вентиляция, кондиционирование	Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однострубногo, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 105 С. Помещения МДОУ имеют естественную вентиляцию, в помещениях кухни – принудительная вентиляция. Принятое решение в здании МДОУ соответствуют требованиям СП 7.13130.2009.
Система автоматического пожаротушения	Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.
Внутренний противопожарный водопровод	Согласно п.6.5.поз.а СНиП 2.04.01-85 в здании МДОУ внутренний противопожарный водопровод не требуется
Электрическое оборудование	Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организации, имеющей на данной вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: — использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в

	условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровод и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; — пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; — обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; — пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; — применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки короткого замыкания; — размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молниезащита для помещения МДОУ не требуется.
Первичные средства пожаротушения	Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявленным требованиям, огнетушители промаркированы, заведен журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по МДОУ назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно – планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.
Организационно – технические мероприятия	Для эвакуации здания МДОУ выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ (наряд-допуск); - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом заведующей МДОУ назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписание, постановлений и иных законных требований. - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием

номера телефона вызова пожарной охраны;

- правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Приказом заведующей МДОУ установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

Регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно – техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуаций людей в случае пожара.

В дополнение к схематическому плану эвакуаций людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодии проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Дороги, проезды и двери к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда.

Курение на территории и в помещениях учреждения запрещено.

Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключа.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используется помещение, обеспеченное не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количество размером эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено.

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в

том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков.

У обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количество людей в здании.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено:

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Настоящую декларацию разработал

Заведующая Залялетдинова Г.

(Должность, фамилия, инициалы)

"5" апреля 2017 г.

М.П.



