


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «КИЯТСКИЙ  
ДЕТСКИЙ САД БУИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
«КЫЯТ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»  
МӘКТӘПКӘЧӘ  
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬ  
БЕЛЕМ БИРҮ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ**

---

**Адрес : 422405, Буинский район, с. Кият, ул. Заводская, д.12 ,телефон  
+7(84374)4-62-39  
ИНН 1614004320 ОГРН 1021606553132 КПП 161401001**

Исх. №2 от 23.01.2020г.

Заместителю министра образования  
и науки Республики Татарстан –  
руководителю департамента надзора  
и контроля в сфере образования  
Министерства образования и науки  
Республики Татарстан

Н.В. Гречанниковой

### **Отчет**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Киятский детский сад Буинского муниципального района Республики Татарстан» об исполнении предписания департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан от 16 августа 2019 года № П 2200/19-Д-ЛК.

В ходе исполнения предписания об устранения нарушений, выданного департаментом надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан 16 августа 2019 года №П 2200/19-Д-ЛК МБДОУ «Киятский детский сад Буинского муниципального района Республики Татарстан» были приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

<b>№</b>	<b>Нарушения, выявленные в ходе проверки</b>	<b>Мероприятия по устранению нарушений</b>	<b>Подтверждающие документы</b>
1	<b>В нарушение в 6 ст. 28, ст.41 №273-ФЗ «Об</b>	Устранили нарушения по	Копия заключения о соответствии

<p><b>образовании в РФ», пп. «3» п.6, п.9 Положения о лицензировании в МБДОУ» Киятский детский сад» не созданы безопасные условия обучения, воспитания обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации: отсутствует заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (далее – Заключение) при осуществлении образовательной деятельности по адресу места осуществления образовательной деятельности 422405, Республика Татарстан, Буинский район, с.Кият, ул. Заводская, дом 12. В ходе проверки МБДОУ предоставлено заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности от 18 марта 2010 года № 004567, действующий в течении 6 месяцев с момента его подписания.</b></p>	<p>пожарному предписанию №176/1/1 от 01.11.2018г  -Замена деревянных дверей пищеблока и прачечной комнат на противопожарные (сертифицированные ) двери;  -Переработан и соответствует действительности план эвакуации при пожаре ;  -Произвели замену на дверях эвакуационных выходов легко- открываемые запоры;  -Ответственное лицо за противопожарную безопасность прошла обучение по программе пожарно-техническому минимуму;  - Осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки)  В ходе всех исправностей подано заявление в межрайонный ПД и ПР по Буинскому и Доржжановскому районам УНД и ПР</p>	<p>требований пожарной безопасности прилагается (Приложение №1)</p>
---	--	---

		ГУ МЧС России по РТ о получении заключения	
--	--	--	--

К отчету прилагается копия документов:

1. Копия заключения о соответствии требований пожарной безопасности (приложение №1)

и.о.заведующей  
МБДОУ «Киятский детский сад»  
Буинского муниципального района  
Республики Татарстан»

  
Захарова Н.Н.

