



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**БУИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА**

Р. Люксембург ул., 140, Буинск, 422430

22.11.2019 № 2-08-03-19

Заведующей МБДОУ
«Малобуинковский детский сад
Буинского муниципального
района республики Татарстан»

Касымовой Л.Ф.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения

Буинской городской прокуратурой с привлечением специалистов Межрайонного отдела надзорной деятельности по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам РТ и ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Буинском, Тетюшском, Апастовском и Дрожжановском районах проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в МБДОУ «Малобуинковский детский сад Буинского муниципального района республики Татарстан».

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на проверяемом объекте вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи не осуществляется (ПАК «Стрелец-Мониторинг» не передает сигнал на пульт подразделения пожарной охраны); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы; механизмы для самозакрывания противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» должностные лица в пределах их компетенции несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в дошкольном образовательном учреждении буфетная не оборудована двухгнездной моечной ванной для мытья столовой посуды с подводкой к

ним холодной и горячей воды (имеется только одна), что является нарушением п. 4.33. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13); на территории дошкольного образовательного учреждения в качестве элементов благоустройства используется отработанный автомобильные шины (п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13); маркировка на кухонном инвентаре (столы) стерта (п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13); для ополаскивания посуды (в том числе столовой) отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой (п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На основании п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 3 ст. 39 указанного Федерального закона соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Указанные нарушения закона являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровью воспитанников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием ответственных лиц.
2. Наметить конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона и недопущение впредь аналогичных нарушений, а также причин и условий, им способствующих.
3. За допущенные нарушения рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора.
5. О результатах рассмотрения представления сообщить в Буинскую городскую прокуратуру РТ в установленный законом месячный срок в письменной форме с приложением копий соответствующих документов.

Буинский городской прокурор
старший советник юстиции



М.Р. Фаткуллин