

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 77/1/30
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«7» мая 2019г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида №12 «Солнышко» Елабужского муниципального района - заведующей Хафизовой
Илюзе Рашитовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
Елабужскому муниципальному району РТ № 77 от «25» апреля 2019 года, статьи 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«6» мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«7» мая 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений
Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида №12 «Солнышко» Елабужского муниципального района, г.Елабуга, пр. Нефтяников, 43 а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей детским садом Хафизовой Илюзой Рашитовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение прачечной не отделено от остальных помещений детского сада противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (имеются 2 оконных проема)	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; пункт 7.4. СНиП 21-01-97*: Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	01.09.2019	

2	Противопожарная дверь в прачечной не оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре	01.09.2019	
3	На путях эвакуации в группах № 4,5,6 ковровые дорожки не закреплены к полу	п. 39, Правил противопожарного режима в РФ: Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу	01.09.2019	
4	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	п. 2, Правил противопожарного режима в РФ: В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНТ и ПР ГУ
МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«7» мая 2019г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №12
«Солнышко» ЕМР РТ
Хафизова Илюза Рашитовна

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

г. Елабуга, пр-кт.
Нефтяников, 43 а

(место составления акта)

«2» декабря 2019 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 228

по адресу/адресам: г. Елабуга, пр-кт. Нефтяников, 43 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора по
Елабужскому муниципальному району по пожарному надзору Ябурова А.С. № 228 от 27 ноября 2019 г.
и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №12 «Солнышко» Елабужского муниципального района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«2» декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Хафизова Илюза Рашитовна 9 час. 35 мин. 28.11.2019

Хафизова Илюза Рашитовна 10 час. 00 мин. 2.12.2019

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая детским садом Хафизова Илюза Рашитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

Нарушения указанные в предписании от 07.05.2019 № 77/1/30 устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
НД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Нагорных Евгений Юрьевич



«2» декабря 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №12 «Солнышко» ЕМР РТ
Хафизова Илюза Рашитовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

«__» _____ 20__ года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)