

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Елабуга

«08» 06 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

ДОУ РТ Детский сад 17 «Ромашка» Заведующая Колпакова Юлия Александровна

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Главный специалист ПЦО ОВО по Елабужскому району старший лейтенант полиции А.В. Бурдин

-представителя обслуживающей организации: БМ Поволжье Водоватов А.В

произвела обследование объекта «Заказчика»:

Детский сад №17 расположенного по адресу: г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 31А, оборудованного средствами тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Елабужскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Общие сведения: Категория объекта **(Б-2) (4 категория детского сада)** В ходе обследования установлено, объект представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное капитальное здание. Расположенного адресу: Елабуга, пр. Нефтяников 31а. Подъезд возможен со стороны пр.Нефтяников, со стороны ул.Строителей. Пожарная сигнализация имеется, исправная. Подвальное помещения не имеется. Звуковое и голосовое оповещение (СОИУЭ) отсутствует. Специализированной физической охраны не имеется.

Инженерно-техническая укреплённость:

Детское дошкольное образовательное учреждение, объект представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное капитальное здание. Ограждено полностью металлическом забором, имеются повреждения (класс защищенности ограждения не соответствует требованиям антитеррористической защищенности объектов массового посещения детей). Два въездных распашных ворот, две распашные калитки, ворота закрываются на навесные замки, калитки закрыты на внутренние замки, (рекомендовано установить домофон с дистанционным управлением с видео регистрацией). Крыша покрыта водонепроницаемым материалом, мягкая кровля. Периметр всего здания и территории освещается полностью, на момент обследования в исправном состоянии. Оконные проемы по периметру металлопластиковые с остеклением, не защищенные, не заблокированные на ДРС не защищенные металлическими решетками. 1 основная входная группа, 4 запанных выходов. Основная входная группа из металлической двери без остекления, оснащённая врезным замком. Входные двери запасного выхода металлические оснащены врезными замками цилиндровым профилем конструкции ключ-вертушка с плоской ручкой с внутренней стороны, Входные группы не заблокированы на СМК или ОИ. СКУДом не оборудованы. Пожарная сигнализация имеется, исправная. ИП 212- 20 шт, ИП 515- 12 шт. На момент обследования в исправном состоянии. Все помещения детского сада оснащены огнетушителями. На вахте на стене установлена ПКП Струна БРО 4 GSM. КТС Альтонаика- 1комплект, КНС Астра 321- 1 шт, (режим с 7.30 до 18.00) вмонтированная стене с правой стороны от входа в помещение завхоза на момент обследования в исправном состоянии, кнопка установлена в зоне кпп вахтера, один брелок находится у дневного дежурного вахтера, второй брелок находится у заведующей. Внешний и внутренний периметр детского сада оснащен камерами видеонаблюдения 5 внешних камер, 1 внутренняя камера, в исправном состоянии. Срок хранения видеoinформации 30 суток, записывающее устройство находится на вахте, мониторы установлены в помещении вахтера. Пропускной режим соблюдается. В ночное время объект охраняется собственным сторожем (18.00-07.30). В ночное время внешний периметр здания освещается прожекторами установленные на здании, периметр территорий детского сада освещается полностью, на момент обследования в исправном состоянии. С работниками объекта проведен инструктаж пользованию КТС, и об усилении бдительности, правилам действия в ЧС, в том числе при угрозах совершения террористического акта. Инструкция по пользованию. КТС в помещении вахтера имеется. Аншлаги ОВО имеются. Стационарный телефон имеется, исправный.

Оснащенность техническими средствами охраны:

ПКП Струна БРО 4 GSM -1шт, КТС Альтонаика - 1 комплект, КНС Астра 321 – к-т. 1 комплект, 2 радиобрелка, КНС установлена на вахте. Видеонаблюдение имеется, исправное. В ночное время 1 сторож, охрана собственная. В выходной день сторож работает круглосуточно.

Выводы комиссии:

ТРЕБУЮ:

Оборудовать помещение детского сада системой речевого оповещения. (ч.24 п.Д постановление Правительства РФ 1006 от 02.08.2019)

Произвести замену забора, не соответствует требованиям антитеррористической защищенности объектов массового пребывания детей.

Техническая укрепленность данного объекта соответствует.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Проведен дополнительный инструктаж с персоналом по правилам пользования кнопками тревожной сигнализации, проведена проверка работоспособности КТС.

Предложено рассмотреть вопрос по обеспечению персонала кнопкой экстренного вызова АСТРА РПД «Браслет».

Рекомендовано увеличить количество внешнего видеонаблюдения не менее чем на 2 камеры.

Установить на уличные калитки домофоны с дистанционным управлением, с видео регистрацией.

Установить охранную сигнализацию с выводом на пульт ОВО по Елабужскому району.

Перевести режим КТС на круглосуточный.

На момент обследования технические состояние КТС находятся в исправном состоянии

В целях обеспечения безопасности персонала, усиления антикриминальной защиты объекта предлагаем:

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Установить охранную сигнализацию с выводом на пульт ОВО по Елабужскому району.

Исключить доступ посторонних лиц к приемно-контрольным приборам;

Своевременно производить замену: аккумуляторных батарей в источниках вторичного электропитания;

Окна первого этажа и входную группу укрепить бронепленкой или металлическими решетками

Ежедневно проверять работоспособность КТС.

В случае ЧП необходимо экстренно нажать КТС (стационарную) и не отжимать ее до приезда сотрудников Росгвардии или полиции.

срок устранения до _____ года.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2-х экземплярах.

Представитель:

«ОВО»

М.П. Дерягин

А.В. Буралин



«Заказчик»

Колосов В.В.