


Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №17
«Ромашка» Елабужского
муниципального района

423600, Республики Татарстан,
город Елабуга,
Проспект Нефтяников 31А
тел.8(85557)3-12-18
e-mail: Elabuga.ds17@tatar.ru



Алабуга муниципаль районы
балаларны һәрьяктан тәрбияләп
үстерү төрдәге 17 нче «Ромашка»
балалар бакчасы» муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем
учрежденияссе

423600, Татарстан Республикасы,
Алабуга шәһәре,
Нефетьчеләр проспекты 31А
тел. 8(85557)3-12-18
e-mail: Elabuga.ds17@tatar.ru

№ 16

«18» февраля 2021 г.

Старшему инспектору
ОНД и ПР по Елабужскому
муниципальному району РТ
Нагорных Е.Ю.

Уважаемый Евгений Юрьевич!

Администрация МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17 «Ромашка» ЕМР, в лице заведующего Сафиуллиной Альфии Рафисовны, сообщает об устранении следующих пунктов предписания № 6/1/2 от 26.01.2021г.:

- п.1 – инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ; копия прилагается.

- п.3 – проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации организовано, заключен договор с ООО «БЕЗОПАСНЫЙ МИР ПОВОЛЖЬЕ» №16/ТО-МБДОУ от 10.02.2021 г.; копия прилагается.

- п.4 – проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматического вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны организовано, заключен договор с ООО «МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ» № Ела-22/21ТО от 17.02.2021 г.; копия прилагается.

- п.5 – наличие исправного ручного электрического фонаря было обеспечено и на момент проверки и на постоянной основе, фонарь находится на посту охраны (вахте); фото прилагается.

- п.7 – ковровая дорожка у центрального входа на путях эвакуации убрана.

- п.9 – направление движения к источникам противопожарного водоснабжения было обозначено указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения и на момент проверки и на постоянной основе, данные указатели были приобретены

17.08.2020 г.; копии товарного чека и сертификата соответствия светоотражающей пленки прилагаются.

- п.10 – регламент на проведение технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации утвержден руководителем ДОУ и является неотъемлемой частью приложения №2 договора №16/ТО-МБДОУ от 10.02.2021 г.; копия прилагается.

- п.11 – инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты располагается на информационном стенде пожарной безопасности; копия прилагается.

- п.12 – информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации подготовлена и размещена в месте установки приемно-контрольного прибора АУПС; копия прилагается.

- п.13 – горючие материалы, а именно скамейки для переобувания обуви и стеллаж для обуви, убраны.

Заведующий



[Handwritten signature]

А.Р. Сафиуллина

Паули

[Handwritten signature]

Хасбиуллин Р.Р. Ахмедович

18.02.21