

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpr@mail.ru

Предписание № 100/1/60
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«18» мая 2015г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Ромашка»,
законному представителю – заведующей Газизовой Альфие Ильсуровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, осуществляющего - при наличии - исполнение функций государственного или муниципального органа власти (структурного подразделения), собственника имущества в т.д.)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по Елабужскому
муниципальному району РТ № 100 от «27» апреля 2015 года, статьи 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«05» мая 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«08» мая 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«18» мая 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Старшим инспектор отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Соборновым Влади-
миром Сергеевичем

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, осуществляющего - при наличии - исполнение функций государственного или муниципального органа власти (структурного подразделения), собственника имущества в т.д.)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Ромашка»,
город Елабуга, пр. Нефтяников, 31 «а»

(полное наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ Газизовой Альфией Ильсуровной

(полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности (полное наименование должности), наименование должности (полное наименование должности))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе про-
верки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкрет-ного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наимено-вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра-нения нару-шения тре-бования по-жарной без-опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Диаметр трубы ввода водопрово-да расположенный в подвальном помещении здания детского сада выполнен менее 50 мм, установлен прибор учета (счетчик) с диамет-ром 15 мм.	Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-ваниях пожарной безопасности», пункт 6.4.7 Свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»	1 декабря 2015 года	
2.	Система оповещения не обеспечи-вает соответствующий уровень звука во всех помещениях детского сада	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребы-вания людей в соответствии с требованиями пп. 3.14-3.16 настоящих норм.	1 декабря 2015 года	

		пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пункт 3.22 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»		
3.	Шкаф пожарного крана 1-го этажа здания детского сада выполнен из горючего материала (дерева)	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пункт 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 декабря 2015 года	
4.	Не организовано обеспечение правого крыла здания детского сада планами эвакуации при пожаре (выполнены не фотолкминесцентные)	На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. пункта 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 декабря 2015 года	
5.	Не представлены документы подтверждающие проведение обучения мерам пожарной безопасности работников детского сада	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	
6.	Автоматы защиты сети освещения склада на территории детского сада выполнен внутри помещения	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электропитания склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. пункт 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 декабря 2015 года	
7.	В тамбуре ясельной группы 1-го этажа левого крыла здания детского сада установлен деревянный ящик для хранения овощей	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы подпункт «в» пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 декабря 2015 года	
8.	Отсутствует акт проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных рядом со зданием детского сада	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	

9.	Отсутствует акт проверки исправности источника внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарного крана) расположенного на 1-м этаже здания детского сада	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	
10.	Территория детского сада не очищена от сухой растительности (сухих деревьев и веток)	Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 декабря 2015 года	
11.	Не организована заделка негорючими материалами отверстий в стене отделкой гладильную от прачечной и прачечной от коридора первого этажа	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, пункт 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	
12.	Допущена заделка вентиляционных решеток системы вентиляции здания детского сада горючими материалами (ватой).	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подпункт «б» пункта 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	
13.	Не организована работа по очистке вентиляционных систем детского сада с составлением соответствующего акта	Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год, пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	
14.	К зданию детского сада пристроено помещение для хранения хозяйственного инвентаря и горючих материалов	Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары, пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 декабря 2015 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Соборнов Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2015 г.

М.Л.П.*


(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17
«Ромашка» Газизова Альфия Ильсуровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

«18» 05 2015 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.