

**Татарстан Республикасы  
Алабуга муниципаль районы  
“22нче санлы гомуми  
үстерелешле төрдәге  
“Оякай” балалар бакчасы”  
муниципаль бюджет  
мәктәпкәчә белем бирү  
учреждениесе**

Татарстан Республикасы, Пролетар урамы, 2а  
тел. (885557) 3-21-59



**Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида № 22  
«Гнездышко»  
Елабужского муниципального района  
Республики Татарстан**

Республика Татарстан, улица Пролетарская 2а  
тел. (885557) 3-21-59

**Начальнику отдела надзорной деятельности и  
Профилактической работы по ЕМР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Ябурову А.С.**

**Ответ  
на выполнение предписания за №92/1/43 от 10.06.2019г.  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

№ п/п	<b>Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения</b>	<b>Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
1	2	3	4
1.	Не организовано обучение пожарно-техническому минимуму лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности-ДОУ завхоза	01.11.2019	Выполнено (копия приказа и удостоверения прилагается)
2.	Не организована заделка негорючими материалами отверстия в месте прохода труб через перекрытия пола в помещении вентиляционной камеры	01.11.2019	Работы произведены (фото прилагается)
3.	Не организована установка аппаратов для отключения электроснабжения склада вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Выключатели освещения находятся внутри складского помещения. (предыдущее предписание №207/1/122 от 19.11.2018 г.)	01.11.2019	Работы выполнены (фото прилагается)
4.	Помещения склада не защищены автоматической пожарной сигнализацией (предыдущее предписание №207/1/122 от 19.11.2018 г.)	01.11.2019	Работы выполнены (копия акта проверки работоспособности системы прилагается)
5.	Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание, задвижки оборудованной электроприводом которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. (предыдущее предписание №207/1/122 от 19.11.2018 г.)	01.11.2019	Установлен комбинированный счетчик холодной воды ВСХК-50/20 02.03.2019 г. (копия паспорта прилагается)

6.	Отделка наружных стен детского сада выполнена из материалов с неизвестными показателями по группам горючести. (предыдущее предписание №207/1/122 от 19.11.2018 г.)	01.11.2019	Сертификаты на все виды отделки с показателями по группам горючести были предоставлены в ходе плановой проверки в июне 2019 г. .
7.	Система оповещения не обеспечивает уровень сигнала на втором этаже здания детского сада (предыдущее предписание №207/1/122 от 19.11.2018 г.)	01.11.2019	Работы выполнены (копия акта выполненных работ прилагается)

Заведующий МБДОУ

\_\_\_\_\_ Ю.В.Шайфутдинова