

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 92/1/43
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«10» июня 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Гнездышко»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
законному представителю — заведующей Шайфутдиновой Юлии Владимировне
полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, общества с ограниченной ответственностью, индивидуального предпринимателя физического лица-гражданина области, административного, образовательного учреждения и т.п.

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району РТ № 92 от «23» мая 2019 года, статьи 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«03» июня 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«04» июня 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«10» июня 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена плановая, выездная проверка
Старшим инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Соборновым
Владимиром Сергеевичем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Гнездышко»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 2 «а»

совместно с заведующей детским садом Шайфутдиновой Юлией Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не организовано обучение пожарно-техническому минимуму лица ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности ДОУ - завхоза	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются	1 ноября 2019 года	

		руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации		
2.	Не организована заделка негорючим материалом отверстия в месте прохода труб через перекрытие пола в помещении вентиляционной камеры	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. пункт 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	1 ноября 2019 года	
3.	Не организована установка аппаратов для отключения электроснабжения склада вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Выключатели освещения находятся внутри складского помещения. Из предписания № 207/1/122 от 19 ноября 2018 года	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. пункт 349 Правил противопожарного режима в РФ	1 ноября 2019 года	
4.	Помещения склада не защищены автоматической пожарной сигнализацией. Из предписания № 207/1/122 от 19 ноября 2018 года	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	1 ноября 2019 года	
5.	Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки, оборудованной электроприводом, которая открывается авто-	Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если: имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение; счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетно-	1 ноября 2019 года	

	матически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств, противопожарной автоматики. Из предписания № 207/1/122 от 19 ноября 2018 года	го максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение). Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 7.2.8 Свода правил СП 30.13130.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»		
6.	Отделка наружных стен детского сада выполнена из материалов с неизвестными показателями по группам горючести. Из предписания № 207/1/122 от 19 ноября 2018 года	В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. пункт 11 статьи 87 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	1 ноября 2019 года	
7.	Система оповещения не обеспечивает уровень сигнала на втором этаже здания детского сада. Из предписания № 207/1/122 от 19 ноября 2018 года	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ	1 ноября 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим законодательством.

Старший инспектор отдела НД и ПР
по Елабужскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Соборнов Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» июня 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным Учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Гнездышко» Елабужского муниципального
района Шайфутдинова Юлия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«10»

06

2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.