

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»
 Елабужского муниципального района Республики Татарстан
 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Молодежная, д. 15, телефон 8(85557) 3-61-02**

Начальнику отдела надзорной деятельности ЕМР
 главного государственного инспектора по
 Елабужскому району по пожарному надзору
 Ябурову А.С.
 от заведующей МБДОУ «Детский сад
 комбинированного вида №28 «Лесная сказка»
 Рагиповой С.Н.

Ответ

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 на основании предписания № 35/1/18 от 04.03.2016г.
 в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	Не проведена очистка систем воздуховодов о горючих отходах с составлением соответствующего акта	До 01.08.2016г.	<p>Устранено</p> <ul style="list-style-type: none"> очистка произведена согласно акту от 03.03.2016г.
2	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения	До 01.08.2016г.	<p>Устранено</p> <ul style="list-style-type: none"> указатели установлены
3	Здание склада не защищено автоматической пожарной сигнализацией	До 01.02.2017г.	<p>Сигнализация установлена</p> <ul style="list-style-type: none"> Договор №01/246 от 09.12.2016г. на монтаж пожарной сигнализации акт выполненных работ №1 от 23.12.2016г.
4	Электросветильники, расположенные в подвале, в прачечной, не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников	До 01.08.2016г.	<p>Устранено</p> <ul style="list-style-type: none"> лампы заменены на новую модификацию
5	В подвале допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	До 01.08.2016г.	Устранено
6	Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки оборудованной электроприводом, которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики	До 01.02.2017г.	Находится в работе
7	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	До 01.08.2016г.	<p>Устранено</p> <ul style="list-style-type: none"> акт приемки смонтированной системы охрано – пожарной и тревожной сигнализаций под технической обслуживание ООО «Союз Мик» от 04.03.2016г.
8	Помещение подвала, где расположена мастерская, не отделено от основной части здания противопожарной преградой	До 01.02.2017г.	<p>Устранено</p> <ul style="list-style-type: none"> помещение подвала отделено от основной части здания кирпичной кладкой

Заведующая МБДОУ №28



«23» января 2017г.

С.Н. Рагипова

