

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el\_gpn@mail.ru

Предписание № 21/1/17  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«10» марта 2020г.

г. Елабуга

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (транспарата), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
(запись документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должности  
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение  
Елабужскому муниципальному району РТ № 21 от «25» февраля 2020 года, статьи 6.1  
приказ о проведении проверки)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«10» марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«12» марта 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«17» марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена плановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных  
Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-ых) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  
№28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, г. Елабуга, ул.  
Молодежная, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Врио заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

EMP РТ Атамановой Виктории Игоревной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п ре дп ис ан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с планировкой здания	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009: При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.	01.03.2021	

2	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц	пункт 24 Правила противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц..	01.03.2021	
3	Высота перил металлической лестницы 3-го типа у фасадной части здания с правой стороны менее 1,2 м., а именно 0,95 м.	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2009: Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м...	01.03.2021	
4	Высота перил металлической лестницы 3-го типа у фасадной части здания с левой стороны менее 1,2 м., а именно 0,95 м.	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2009: Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м...	01.03.2021	
5	Противопожарная дверь, отделяющая помещение узла управления бассейна, оборудована устройством для самозакрывания	пункт 8 статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому району МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич*

«10» марта 2020г.

Предписание для исполнения получил:

*✓ Е.Ю.*

(подпись)



*Врио заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» ЕМР РАтаманова Виктория Игоревна*

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_\_» \_\_\_\_ Г.