

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т.ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 35/1/18
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«4» марта 2016г.

г. Елабуга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан – заведующей Рагиповой Светлане Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району РТ № 35 от «24» февраля 2016 года, статьи 6.1

приказ о проведения проверки)
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «1» марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «2» марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «4» марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Проведена плановая, выездная проверка

Инспектор отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, г.Елабуга, ул. Молодежная, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка»
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

EMP РТ Рагиповой Светланой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- сан- ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не проведена очистка систем воздуховодов о горючих отходах с составлением соответствующего акта.	п. 50, Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	01.08.2016	

2	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ: Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.08.2016	
3	Здание склада не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 4, НПБ 110-03: В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	01.02.2017	
4	Электросветильники, расположенные в подвале, в прачечной не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников.	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ: Запрещается: оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.08.2016	
5	В подвале допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.	п. 23 «а» Правил противопожарного режима в РФ: На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности.	01.08.2016	
6	Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки оборудованной электроприводом которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; п. 7.2.8 СП 30.13130.2012: Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.	01.02.2017	

7	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации...)	01.08.2016	
8	Помещение подвала, где расположена мастерская, не отделено от основной части здания противопожарной преградой.	пп. Г, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ: На объектах запрещается: устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйствственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток	01.02.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«4» марта 2016 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получило:

«04» 03 2016 г.

*Заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №28
«Лесная сказка» ЕМР РТ
Рагипова Светлана Николаевна*



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.