

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
т.ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 22/11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«20» февраля 2017г.

г. Елабуга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району РТ № 22 от «24» января 2017 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «15» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «16» февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «20» февраля 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Проведена внеплановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Максимов Александр Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственный инспектор (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, г. Елабуга, ул. Молодежная, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Чиженко Наталья Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	<p><i>Не организована установка на обводной линии водомерного узла ввода холодной воды в здание задвижки оборудованной электроприводом которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.</i></p>	<p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.2.8 СП 30.13130.2012</p> <p>Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.</p>	01.02.2018	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устраниния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Максимов Александр Владимирович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» февраля 2017г.



*заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка»
ЕМР Рагипова Светлана Николаевна*

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получило:

«20» 02 2017.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.