

Республика Татарстан
МБДОУ «Детский сад №3
«Теремок» Елабужского
муниципального района»

Ул. Казанская, дом 92 город Елабуга
Республики Татарстан, 423600
тел. 8(85557)7-56-63
e-mail: Ds3.elb@tatar.ru



Татарстан Республикасы
Алабуга муниципаль районы
З иче номерлы “Теремкәй”
балалар бакчасы МББМБУ

Татарстан Республикасы. Алабуга шәhәре.
Казан урамы, 92 ичә йорт. 423600
тел. 8(85557)7-56-63
e-mail: Ds3.elb@tatar.ru

№ 105

«20» августа 2021г

Заместителю начальника отдела
надзорной деятельности
по Елабужскому
муниципальному району
Мухамадиеву М.М.

Уважаемый Малик Масгутович!

Администрация МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок» ЕМР» РТ, в лице заведующего Колпаковой Юлии Александровны, в ответ на Ваше предписание № 93/1/63 от 29.07.2021г «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности» сообщает о проведении следующих мероприятий:

№ п/п	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	отметка об устранении	прилагаемые документы
1	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Срок устранения нарушения до 01.04.2022 года.	нарушение устраняется	копия письма на имя начальника управления образования Терентьевой Е.Д. № 101 от 11.07.2021г. прилагается
2	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической установки пожарной сигнализации не размещается информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Срок устранения нарушения до 01.04.2022 года.	нарушение устранено	фото приемно-контрольного прибора автоматической установки пожарной сигнализации прилагается (фото №1)
3	На двери левого эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу.	нарушение устранено	фото замка на двери эвакуационного выхода.

	отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа. Срок устранения нарушения до 01.04.2022 года.		ведущего непосредственно наружу прилагается. (фото 2)
4	На кровле детского сада отсутствуют ограждения (из предписания от 21.08.2019 № 1256/1/60). Срок устранения нарушения до 01.04.2022 года.	нарушение не устранено	копии писем на имя начальника управления образования Терентьевой Е.Д. № 87 от 15.07.2021г.и № 101 от 11.07.2021г. прилагается

Заведующий

Колпакова Ю.А

