

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@privet.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

423520, г. Заинск, ул. Автозаводская, д.11 а, тел. 8(85558)3-40-81, E-mail: gpnzainsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 46/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» общеразвивающего вида» Заинского муниципального района Республики Татарстан
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Шаяхметов И.А. Отдел надзорной деятельности и профилактики № 46
муниципальному району
(наименование органа ГИИ)

от « 1 » июня 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 14 » июня 2017 г. по 10 ч 00 мин. « 22 » июня 2017

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Пичкалов Анорей Борикович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» общеразвивающего вида» Заинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»), г. Заинск, ул. Ленина 6 корп.а
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующий Габидуллина Э.Л.

(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывать только в полнометре)
1.	2.	3.	4.	
1	На объекте наружные пожарные лестницы №4, 3, 1 не пригодны для эксплуатации (не прошли испытания)	п.24 Правила противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	30.06.2018	
2	Деревянные конструкции чердачного помещения складируемые не обработаны огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности.	п.5.4.5 СП 2.13130.2012 В зданиях I-IV степени огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выведенных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешет-	30.06.2018	

ку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнестойкости, в зданиях II-IV степени огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнестойкости по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

Устранение указанных нарушений (требований пожарной безопасности) в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями (требованиями пожарной безопасности) и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Старший инспектор ОИД и ПР по Завинскому муниципальному району Пичкасов Анорей Борисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июня 2017г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«22» июня 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок»
Губидуткина Э.Д.
(должность, фамилия, инициалы)