

ПРЕДПИСАНИЕ 30/121-пр

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 10 » октября 20 18 г.
(дата составления)

г.Зеленодольск
(место составления)

Предписание выдается на основании:

- ☐ пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- У пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ☐ подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ☐ пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения рассмотрения акта по результатам внеплановой выездной проверки
№ 3679/30-вп/в от 10.10.2018г.

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной

общеразвивающего вида №11 «Антошка» Зеленодольского муниципального района

регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Республики Татарстан»,

РТ г.Зеленодольск ул.Королева, 12а

Выявлены:

У нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

УС целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

☐ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

☐ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. №

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Проводить контроль эффективности работы вентиляции с кратностью не реже 1 раза в год.	п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	01.10.2019 г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Антошка» Зеленодольского муниципального района

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. И. Засорина, д.24 в срок до 01 октября 2019г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в
Зеленодольском, Верхнеуслонском,
Камско-Устьинском, Кайбицком
районах

(должность лица, вынесшего предписание)



Е.К. Агеева

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «10» октября 2018 г. получил «10» октября 2018 г.

Атаев



**Зеленодольское межрайонное отделение Татарстанского республиканского
отделения Общероссийской Общественной Организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество"**

422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Зеленая, 6

тел/факс (84371) 4-13-96, 4-65-81

e-mail: vdpo-zeldol@yandex.ru

АКТ

проверки эффективности работы вентиляционных систем

г. Зеленодольск

8 ноября 2018г.

Наименование организации-эксплуатационника

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 "Антошка" ЗМР РТ"

Наименование организации, проводившей измерения

Зеленодольское межрайонное отделение ТРО ВДПО

Дата и время испытаний

07.11.2018г. в период с 09ч.02мин по 10ч.41мин.

Комиссия в составе:

Председателя

Представителя заказчика - директора МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 "Антошка" ЗМР РТ" Гайнуллиной Р.Г.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

Заместителя председателя совета ЗМО ТРО ВДПО Чуприна С.В.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Главного инженера ЗМО ТРО ВДПО Жиряева В.А.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела измерения параметров воздухообмена и температуры:

в здании МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 "Антошка" ЗМР РТ", расположенного по адресу: г. Зеленодольск, ул. Королева, 12а

Количество проверенных помещений - 70

Тип вентиляции – естественная

Кратность обмена воздуха в 1 час

согласно прил.3 к СанПиН 2.4.13049-13 – 1,5

Температура воздуха, °С (не ниже)

согласно прил.3 к СанПиН 2.4.13049-13


- Приемные, игровые ясельных групповых ячеек – 22;
- Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек – 21;
- Спальни всех групповых ячеек – 19;
- Туалетные ясельных групп – 22;
- Туалетные дошкольных групп – 19;
- Помещения медицинского назначения – 22;
- Залы для муз. и гимнастических занятий – 19.

Результаты испытаний и замеров оформлены в протоколе измерения параметров воздухообмена и температуры (Приложение №1)

Заключение по результатам испытаний

Эффективность работы вентиляционных систем в помещениях здания МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 "Антошка" ЗМР РТ", расположенного по адресу: г.Зеленодольск, ул.Королева, 12а подтверждена измерениями температуры и кратности воздухообмена.

Председатель комиссии



(подпись, Ф.И.О.)


Галимуллина Р.Г.

Члены комиссии:



(подпись, Ф.И.О.)

Чуприн С.В.



(подпись, Ф.И.О.)

Журав В.А.



ПРОТОКОЛ

измерения параметров воздухообмена и температуры

г.Зеленодольск

"7_" ноября 2018г.

Наименование объекта, адрес МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 "Антошка" ЗМР РТ"
г.Зеленодольск, ул.Королева, 12а

Наименование организации, проводившей испытания - Зеленодольское межрайонное отделение ТРО ВДПО

Температура наружного воздуха, °С 1

Тип вентиляции - естественная

Наименование помещения	Температура воздуха, °С		Результат измерений	Площадь сечения канала, кв.см	Скорость воздуха, м/с	Объем помещения, куб.м	Кратность воздухообмена		Результат
	измеренная	нормативная, не ниже					измеренная	нормативная	
Группа №1									
Раздевальная	26	21	в норме	196	2,1	65,1	2,2761	1,5	в норме
Игровая	26	21	в норме	196	3,6	146,4	1,7351	1,5	в норме
Спальная	26	19	в норме	392	1,2	107,7	1,5724	1,5	в норме
Санузел	26	19	в норме	196	0,9	36,3	1,7494	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,3	9,6	2,205	1,5	в норме
Группа №2									
Раздевальная	24	21	в норме	350	1	49,2	2,561	1,5	в норме
Игровая	24	21	в норме	196	3,5	141,3	1,7478	1,5	в норме
Спальная	24	19	в норме	196	4	158	1,7863	1,5	в норме
Санузел	24	19	в норме	392	1	75,3	1,8741	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,5	9	3,92	1,5	в норме
Группа №3									
Раздевальная	26	21	в норме	196	1,3	41,7	2,1997	1,5	в норме
Игровая	26	21	в норме	196	4	132	2,1382	1,5	в норме
Спальная	26	19	в норме	196	3,5	87,92	2,8089	1,5	в норме
Санузел	26	19	в норме	196	2	33,32	4,2353	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,3	7,3	2,8997	1,5	в норме
Группа №4									
Раздевальная	26,4	21	в норме	196	2	56,1	2,5155	1,5	в норме
Игровая	26,4	21	в норме	196	3	138	1,5339	1,5	в норме
Спальная	26,4	19	в норме	196	3,3	101	2,3054	1,5	в норме
Санузел	26,4	19	в норме	196	0,9	35,56	1,7858	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,6	8,7	4,8662	1,5	в норме
Группа №5									
Раздевальная	26,3	21	в норме	196	1,6	55,1	2,0489	1,5	в норме
Игровая	26	21	в норме	196	3,6	150,9	1,6833	1,5	в норме
Спальная	26	19	в норме	196	4	109,8	2,5705	1,5	в норме
Санузел	26,3	19	в норме	196	1,8	35,1	3,6185	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	1	9,6	7,35	1,5	в норме

Наименование помещения	Температура воздуха, °С		Результат измерений	Площадь сечения канала,	Скорость воздуха, м/с	Объем помещен ия, куб.м	Кратность воздухобмена		Результат
	измеренная	нормативна я, не ниже					измеренная	нормативная	
Группа №6 (ясельная)									
Раздевальная	25,8	22	в норме	196	2,5	44,52	3,9623	1,5	в норме
Игровая	26	22	в норме	196	3,8	126	2,128	1,5	в норме
Спальная	26	19	в норме	196	2,3	103,6	1,5665	1,5	в норме
Санузел	25,8	22	в норме	196	1,1	32,2	2,4104	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,4	5,8	4,8662	1,5	в норме
Группа №7 (ясельная)									
Раздевальная	25,6	22	в норме	196	3,4	41,7	5,7531	1,5	в норме
Игровая	26	22	в норме	196	3,5	122,9	2,0094	1,5	в норме
Спальная	26	19	в норме	196	3,2	134	1,685	1,5	в норме
Санузел	25,6	22	в норме	392	0,9	40	3,1752	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,3	9,2	2,3009	1,5	в норме
Группа №8									
Раздевальная	25	21	в норме	196	0,9	20,3	3,1283	1,5	в норме
Игровая	25	21	в норме	196	3,2	142,8	1,5812	1,5	в норме
Спальная	25	19	в норме	196	4	143,7	1,9641	1,5	в норме
Санузел	25	19	в норме	392	1,8	48	5,292	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,4	9,3	3,0348	1,5	в норме
Группа №9									
Раздевальная	26,4	21	в норме	196	1,6	46,8	2,4123	1,5	в норме
Игровая	26,4	21	в норме	196	3,6	137	1,8541	1,5	в норме
Спальная	26,4	19	в норме	196	4	152	1,8568	1,5	в норме
Санузел	26,4	19	в норме	196	1,8	49,5	2,5658	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	1	8,7	8,1103	1,5	в норме
Группа №10									
Раздевальная	25	21	в норме	196	1	40	1,764	1,5	в норме
Игровая	25	21	в норме	196	3,5	127	1,9446	1,5	в норме
Спальная	25	19	в норме	196	2,6	101,9	1,8004	1,5	в норме
Санузел	25	19	в норме	196	1,5	32,2	3,287	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,3	4,74	4,4658	1,5	в норме
Группа №11									
Раздевальная	26,4	21	в норме	196	2	43,4	3,2516	1,5	в норме
Игровая	26,4	21	в норме	196	3	126	1,68	1,5	в норме
Спальная	26,4	19	в норме	196	3,2	134	1,685	1,5	в норме
Санузел	26,4	19	в норме	196	1,9	43,4	3,089	1,5	в норме
Моечная	26	19	в норме	196	0,3	8,1	2,6133	1,5	в норме
Группа №12									
Раздевальная	24	21	в норме	196	1,3	53,7	1,7082	1,5	в норме
Игровая	24	21	в норме	196	2,8	127	1,5557	1,5	в норме
Спальная	24	19	в норме	196	3,5	153	1,6141	1,5	в норме
Санузел	24	19	в норме	196	1,2	45	1,8816	1,5	в норме
моечная	24	19	в норме	196	0,5	12,6	2,8	1,5	в норме
Группа №13									
Раздевальная	25	21	в норме	196	2,5	46,2	3,8182	1,5	в норме

Игровая	26	21	в норме	196	3,3	122,9	1,8946	1,5	в норме
Спальная	26	19	в норме	196	3,2	132	1,7105	1,5	в норме
Санузел	26	19	в норме	196	1,1	42,6	1,822	1,5	в норме
моечная	26	19	в норме	196	2,3	6,44	25,2	1,5	в норме

Гимнаст.зал	28	19	в норме	392	3,2	293	1,5412	1,5	в норме
Медпункт (санузел)	26	19	в норме	196	0,2	6,7	2,1063	1,5	в норме
Музык.зал	26	22	в норме	392	5,6	468	1,6886	1,5	в норме
санузел (в коридоре)	26	19	в норме	196	0,33	12,6	1,848	1,5	в норме
метод.кабинет	26	21	в норме	196	2,2	97,2	1,597	1,5	в норме

Испытания провели:

Заместитель председателя совета ЗМО ТРО ВДПО

(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

Чуприн С.В.

Главный инженер ЗМО ТРО ВДПО

(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

Жиряев В.А.

