

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного
надзора, номер телефона)

Предписание N 22/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2
"Рябинушка" Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан"

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Зеленодольскому муниципальному району по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 22 от "02" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин.
по 12 ч 00 мин. "12" февраля 2021 г., с 09 ч 00 мин. по 11 ч 00 мин.
"18" февраля 2021 г. проведена проверка

ст. инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Сибгатуллин Л.Г.
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору,

по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, 24а

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)
совместно с заведующим Макаровой Маргаритой Евгеньевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии)
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- д- пис- а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметк а (подпис ь) о выполн ении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с нормативными документами.	п. 5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479, В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	01.03.2022г	
2.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций строения помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Согласно заключения эксперта № 168-4-1 от 25.02.2021 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по РТ» качество огнезащитной обработки деревянных конструкций МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинушка» ЗМР РТ» не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	01.03.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по ЗМР РТ
Сибгатуллин Л.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"15" марта 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

М.Л.П.
(подпись)
"15" марта 20 21 г.

Заведующий М.Ф. Мажаров
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.