

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 14 «а»

e-mail: dou-19@yandex.ru



423250, ТР, Лениногорск шәһәре,
Чайковский урамы, 14 «а» нче йорты

e-mail:dou-19@yandex.ru


№317-19

17.11.2020г

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Лениногорскому району
Республики Татарстан

В ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 0331-2020-0085 от 21 октября 2020 года сообщаю следующее:

№ Пред пи са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
143/1/ 143	На первом этаже у эвакуационного выхода установлен шкаф	п/п «ж» п. 23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	С получением предписания	Выполнено
143/1/ 143	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении кухни	п/п «а» п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	Выполнено частично
143/1/ 143	На путях эвакуации не обеспечено надежное крепление к полу ковровых дорожек	п. 39 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	Выполнено
143/1/ 143	Не производится проверяемым лицом не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	К сроку устранения будет выполнено

Заведующий «МБДОУ №19»  Аглеева Н.В.

