

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
Исполнительного комитета МО

И.И. Дарземазов

« 11 » января 2021 г.



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / 11.01.2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 "Нухрат" города Мамадыш" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан"

Полное юридическое наименование объекта

422191, РТ, Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Горького, дом 25, тел (885563)3-44-71, факс: (885563)3-44-71, e-mail: nyhrat8.2020@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет

Мамадышский муниципальный район

1. Вedomственная принадлежность объекта Муниципальное имущество

Департамент, комитет

2. Вид деятельности предоставление дошкольных образовательных услуг без обеспечения проживания

3. Форма собственности Муниципальное учреждение

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 422191, РТ, Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Горького, дом 25, тел (885563)3-44-71

Отдельно стоящее здание 2 этажей;

(встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании);

год постройки (капитального ремонта) 1983;

кадастровый номер участка _____;

; номер БТИ здания _____;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 139

6. Функциональное назначение объекта дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилищное, жилищно-коммунальное, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется реконструировать по стандарту
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется реконструировать по стандарту
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется реконструировать по стандарту
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов на покрытиях пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	Планируется реконструировать по стандарту
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	Планируется реконструировать по стандарту
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Отсутствует	Планируется реконструировать по стандарту
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеются	Вход в здание оборудовать знаками, доступными для инвалидов
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не имеется	Планируется реконструировать

	Дорожные предупреждающие знаки, о движении инвалидов	наличие				К, С	Не имеется	по стандарту
			-	-	-			Планируется реконструировать по стандарту

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					Имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	9,5 м Соответствует нормативу	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Не имеется	Планируется выделить 1 место для инвалидов
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест автостоянке от 1 до 25 при общем количестве мест автостоянке 26 - 50 при общем количестве мест автостоянке 51 - 75 при общем количестве мест автостоянке 76 - 100 при общем количестве мест автостоянке 101 - 150 при общем количестве мест автостоянке 151 - 200 при общем количестве мест автостоянке 201 - 300 при общем количестве мест автостоянке 301 - 400	1 2 3 4 5 6 7 8	мест мест мест мест мест мест мест мест	К К К К К К К К		

		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов	не менее	3,5	м	К	Планируется установка по стандарту
	Площадки для остановки специализированных средств транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	имеется
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Планируется приобретение и установка знака
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Планируется разметка по стандарту
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	имеется

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Нанес	наличие	-	-	для всех	Не имеется	

Водоотвод	наличие	-	-	категорий для всех категорий	Имеется	Планируется установить по стандарту
Твердая, не допускающая скопления при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется покрытие
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не имеется	Планируется установить ограждения с поручнями
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется приобретение
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не имеется	
Лестница наружная						
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,22	Планируется по стандарту
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется	Планируется по стандарту
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется шерховатая поверхность
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется установка ограждений с поручнями
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не имеется	Нет необходимости
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется дублирование пандусами

Пандус наружный								Планируется установка пандуса по стандарту
Ширина пандуса при одностороннем движении	при	не менее		1,0	м	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Ширина пандуса при двустороннем движении		не менее		1,8	м	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Уклон* пандуса		не более		8	%	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Высота одного подъема пандуса		не более		0,8	м	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	на	не менее		1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Будет перепланировка по стандарту
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей		высотой не менее		0,05	м	К, О, М	Не имеется	Планируется установка бортиков
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте		0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	Планируется установка поручней
Завершающие части поручней пандусов		длиннее маршей или наклонной части пандуса		0,3	м	К, О, М	Не имеется	Завершающие части поручней установить длиннее маршей
Тамбур								
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов		не менее		1,8	м	К	Соответствует	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов		не менее		2,2	м	К	Соответствует	
Двери								
Ширина дверных проемов (в свету)		не менее		0,9	м	К	Соответствует	
Высота порогов		не более		0,025	м	К	Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом		расположение нижней части от уровня панелей пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	Имеется	

Ударопрочный прозрачных дверей	материал	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется установка по стандарту
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути		маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Ширина пути движения							
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,6 м соответствует нормативу	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
Ширина проемов в стене							
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из	не менее	0,9	м	К	соответствует	

помещений и из коридоров на лестничную клетку									
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее		1,2	м	К	соответствует			
Перемещение по этажам									
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, на посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие		-	-	К, О, М	Не имеются	Планируются пандусы,		
Лифты						Лифт не имеется	-		
Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	-			
Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	-			
Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	-			
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	-			
Лестницы						Имеется			
Глубина проступи лестниц	не менее		0,3	м	для всех, кроме К	соответствует			
Высота подъема ступеней	не более		0,15	м	для всех, кроме К	соответствует			
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	соответствует			
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие		-	-	для всех, кроме К	соответствует			
Уклон лестниц	не более 1:2		-	-	для всех, кроме К	соответствует			
Закругление ребра ступеней	радиусом не более		0,05	м	для всех, кроме К	соответствует			

лестниц									
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее		0,02	м		кроме К для всех, кроме К	соответствует		
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие		-	-		для всех, кроме К	Не имеются	Планируется реконструировать по стандарту	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте		0,9 0,5	м		для всех, кроме К	Не имеются	Планируется реконструировать по стандарту	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие		-	-		для всех, кроме К	Не имеются	Планируется реконструировать по стандарту	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		2,5	м		для всех, кроме К	Не имеется		
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее		0,01 0,015 0,002	м		С	Не имеется	Необходимы обозначения	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии		0,6	м		С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие		-	-		С, М	Не имеется	Планируется окраска	
Пандусы							Не имеется	Планируется установка пандуса	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м		К, О, М	-		
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м		К, О, М	-		
Уклон* пандуса	не более		8	%		К, О, М	-		
Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м		К, О, М	-		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м		К, О, М			
Бортики по продольным краям	высотой не менее		0,05	м		К, О, М	Не имеется	Планируется	

	движения маломобильных граждан								
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	-	для всех категорий	Соответствуют нормам		
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К		соответствует		
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К		Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С		Не имеется	Планируется окраска по стандарту	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	нс менее	5	%	для всех категорий	Не имеютя	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется реконструкция
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется реконструировать по стандарту
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не имеется душевых кабин	
	Пространство для подъезда кресла-	наличие	-	-	К	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МПН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Планируется перепланировка по стандарту
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного лока трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	15 м- не соответствует нормативу	Планируется перепланировка
	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Не соответствует	Расширение дверных проемов
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Частично соответствует	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Не имеется	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется реконструкция по стандарту
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует стандарту	

Время эвакуации									
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время		по расчету		мин		К, О, С, Г	-		
Пожаробезопасные зоны									
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений		наличие	-	-		К, О, С, Г	Не имеется пожароопасных зон		
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями		наличие	-	-		К, О, С, Г	Не имеется		
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования		инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел		К, О, С, Г	Не имеется		
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода		наличие	-	-		К, О, С, Г	Не имеется		
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону		наличие	-	-		К, О, С, Г	Не имеется лифта		
Эвакуационные выходы									
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН		наличие	-	-		К, О, С, Г	Не имеется		

	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует стандарту	Планируется установка по стандарту
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется звуковая и световая сигнализация	
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется обеспечить информацией

экстремальных ситуациях и т.п.	наличие								
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания			-	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Информировать по стандарту	
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие		-	-	-	К, О, С, Г	-		
Звуковая информация									
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие		-	-	-	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка	
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие		-	-	-	Г	Не имеется	Планируется приобретение и установка	
Освещенность									
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие		-	-	-	К, О, С, Г	Имеется		
Связь с диспетчером или дежурным									
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие		-	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка связи по стандарту	
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие		-	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка звонка по	

									стандарту
Рельефные обозначения	информирующие								
Дублирование обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	информирующих	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не имеется			Планируется дублирование по стандарту
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	фон	наличие	-	-	С	Не имеется			
Тактильная информация	предупреждающая								
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	и/или	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется			Планируется окраска по стандарту
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	для тактильных	должна быть	5	мм	С	Не имеется			Планируется установить по стандарту
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	с	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется			Планируется установить по стандарту
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	с	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не имеется			Планируется установить по стандарту
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	с	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не имеется			Планируется установить по стандарту
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	с рифами,	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Не имеется			Планируется установить по стандарту

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установить ограждения
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установить по стандарту
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Устройств не имеется	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установка по стандарту

автоматов и прочих устройств									
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола		0.8	м	К, О, С	Не соответствует стандарту	Планируется переоборудовать по стандарту		
Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН									
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключаящих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	Наличие		-	-	К, О, С, Г	Не имеется таких помещений			
Недопустимые покрытия полов									
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более		0,013	м	К, О, С, Г	Не имеется	-		

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)	
1	2	3		4	5	6	
Пешеходные пути		Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	
	Автостоянки	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	нет	

Входная группа	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
Пути движения в зданиях или сооружениях	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
Планировочные решения	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
Санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
Пожарная безопасность	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
Средства информации и ориентирования	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
Безопасность и удобство использования	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Планируем проложить тротуар по стандарту	2021г-2027 г	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2027 г
	Автостоянки	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2027 г
	Входная группа	Устройство входной площадки по указанным размерам, оборудование противоскользящим покрытием, установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, установка пандуса, поручней.	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2027года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции с включением в Программу капремонта
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Планировочные решения		Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу

Пожарная безопасность	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымления пожаробезопасной зоны	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2027года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Оборудование системы пожарной безопасности, обеспечение не задымления пожаробезопасной зоны может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта
Средства информации и ориентирования	Обустройство указателями обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2027года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2027 г
Безопасность и удобство использования	Создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2027года с учетом финансовых возможностей дошкольного учреждения	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2027 г

Начальник отдела социальной защиты
Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в Мамадышском
муниципальном районе

А.Н.Горбунов

«11» января 2021 г

М.п.

Представитель общественной организации
инвалидов Хасанова М.С.

«11» января 2021 г

М.п.

Председатель Мамадышской районной
организации общественной организации
Татарской республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов –общества
инвалидов Республики Татарстан

Н.В.Кекишева

«11» января 2021 г

М.п.

Председатель профкома МБДОУ «Детский сад
№8 «Нухрат» г Мамадыш»

()

«11» января 2021 г

М.п.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №8
«Нухрат» г.Мамадыш» Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан

Левина Н.А.

«11» января 2021 г

М.п.

Член комиссии от дошкольного учреждения
(кто обучается по программе доступная среда)

«11» января 2021 г

М.п.