



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / 11.01.2021 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дюсьметьевский детский сад»
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
 Полное юридическое наименование объекта

422150, РТ, Мамадышский район, с.Дюсьметьево, ул.Молодежная, дом 13 тел 8(85563)2-55-41, e-mail: milausha2019@mail.ru
 Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

- | | |
|---|--|
| Исполнительный комитет | <u>Мамадышский муниципальный район</u> |
| 1. Ведомственная принадлежность объекта | <u>муниципальное имущество</u>
Департамент, комитет |
| 2. Вид деятельности | <u>предоставление образовательных услуг без обеспечения проживания</u> |
| 3. Форма собственности | <u>муниципальное учреждение</u>
Муниципальная, ведомственная, частная |
| 4. Размещение объекта | <u>422150, РТ, Мамадышский район, с.Дюсьметьево, ул.Молодежная, дом 13</u> |
| Отдельно стоящее здание _____ этажей; | (встроенное; пристроенное; помещение на 1 этаже здания); |
| кадастровый номер участка - ; | номер БТИ здания - ; |
| 5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. | <u>20</u> человек |
| 6. Функциональное назначение объекта | <u>образование</u> |

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, находящиеся в трудной жизненной ситуации, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется проложить 120 м
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется ширина 1,8 м
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не имеется	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не имеется	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К		
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	планируется
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не соответствуют стандартам	Планируется реконструировать по стандарту
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Пересечения не имеется	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К		
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не имеется	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Не доступно	Планируется оборудовать доступность зон

Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
Лестницы наружные					Не имеется	
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	-
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	-	-
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-	-
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-	-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-	-
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	-	-
Пандусы наружные					Не имеется	Планируется установка пандусов по стандарту
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется оборудовать поручнями
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	Необходима перепланировка
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется	Планируется установить по стандарту
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	Планируется

									установить по стандарту
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Не	Планируется установить по стандарту
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М		Не имеется	Установка бортиков по продольным краям маршей пандусов
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте		0,7 0,9	м	К, О, М	Поручней нет	Поручней нет	Планируется оборудовать поручнями
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса		0,3	м	К, О, М	Поручней нет	Поручней нет	Завершающие части поручней установить длиннее маршей
	Препятствия на пешеходных путях								
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем		0,1	м	С	Не соответствует	Не	Планируется перепланировка
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем		0,3	м	С	Не соответствует	Не	Планируется перепланировка
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее		0,05	м	С	Не соответствует	Не	Планируется перепланировка
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее		0,7	м	С	Не соответствует	Не	Планируется перепланировка
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее		2,1	м	С	Не соответствует	Не	Планируется перепланировка
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой		0,9	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Не	Планируется перепланировка
	Тактильная предупреждающая информация								

Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка по стандарту
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеется	Устройство тактильных полос по стандарту
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеется подземного перехода	
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется наземного перехода	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется наземного перехода	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не имеется рядом светофора	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не имеется препятствия	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не имеется	Планируется установка тротуарной плитки

Информационные указатели	наличие			для всех категорий	Не имеются	Вход в здание оборудовать знаками, доступными для инвалидов
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	-	Не имеются	Вход в здание оборудовать знаками, доступными для инвалидов
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не имеется	Вход в здание оборудовать знаками
Дорожные предупреждающие знаки, о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не имеется	Планируется установка дорожных знаков

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Не имеется	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Не имеется	Планируется выделить несколько мест для инвалидов
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	1 2	мест мест	К К		

	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мст	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К		
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мст	К		
	не менее	3,5	м	К	Не имеется	Планируется установка по стандарту
Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов						
Площадки для остановки специализированных средств транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Не имеется	Планируется установка по стандарту
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется приобретение и установка знака
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется разметка по стандарту
Минипантус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	Не имеется	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется покрытие
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на переладах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не имеется	Планируется установить ограждения с поручнями
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется приобретение
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не имеется	
	Лестница наружная						
	Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
	Высота подступа ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,22	Планируется по стандарту
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется шероховатая поверхность

Контрастная окраска ступеней	крайних	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Поручни лестниц		на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	М	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется установка ограждений с поручнями
Разделительные поручни лестниц		при ширине лестниц более	2,5	М	для всех, кроме К	Не соответствует	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема		наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется дублирование пандусами
Пандус наружный							Планируется установка пандуса по стандарту
Ширина пандуса при одностороннем движении	при	не менее	1,0	М	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Ширина пандуса при двустороннем движении		не менее	1,8	М	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Уклон* пандуса		не более	8	%	К, О, М	Нет пандуса	
Высота одного подъема пандуса		не более	0,8	М	К, О, М	Нет пандуса	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	на	не менее	1,5	М	К, О, М	Не соответствует	Будет перепланировка по стандарту
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	краям	высотой не менее	0,05	М	К, О, М	Не имеется	Планируется установка бортиков
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	Не имеется	Планируется установка поручней
Завершающие части поручней пандусов	поручней	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	М	К, О, М	Не имеется	Завершающие части поручней установить длиннее маршей
Тамбур							
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов		не менее	1,8	М	К	Не соответствует	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях		не менее	1,5	М	К	Не соответствует	

	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	Не соответствует	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Планируется расширение дверных проемов
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не имеется	Планируется приобретение по стандарту
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется установка по стандарту
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,6 м соответствует нормативу	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Не соответствует	Планируется переустановка

инвалидов на креслах-колясках							Имеется	
Лестницы							Не	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м			для всех, кроме К	соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м			для всех, кроме К	соответствует	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-			для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-			для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-			для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м			для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м			для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-			для всех, кроме К	Не соответствуют	Планируется реконструировать по стандарту
Поручни лестниц	на высоте в дощельных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м			для всех, кроме К	Не имеются	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-			для всех, кроме К	Не имеются	Планируется реконструировать
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м			для всех, кроме К	Нет поручней	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м			С	Не имеется	Необходимы обозначения
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м			С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

Контрастная окраска ступеней	крайних	наличие	-	С, М	Не имеется	Планируется окраска
Пандусы					Не имеется	Планируется установка пандуса
Ширина пандуса при одностороннем движении	при	не менее	1,0	М	-	
Ширина пандуса при двустороннем движении		не менее	1,8	М	-	
Уклон * пандуса		не более	8	%	-	
Высота одного подъема пандуса		не более	0,8	М	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	на	не менее	1,5	М	-	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей		высотой не менее	0,05	М	Не имеется	
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	Не имеется	
Завершающие части поручней пандусов		длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	М	Не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы		на расстоянии	0,6	М	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Двери				С		
Ширина дверных проемов (в свету)		не менее	0,9	М	Не соответствует	Планируется расширение дверных проемов
Высота порогов		не более	0,025	М	Не соответствует	Устранение порогов
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом		расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	М	Не соответствует	Установка новой двери
Ударопрочный материал прозрачных дверей	материал	наличие	-	-	Не имеется	
				для всех категорий		

Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Не имеется	Планируется маркировка по стандарту
Защита противударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Планируется по стандарту
продолжительностью не менее 5 с	-	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют нормам	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Не соответствует	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	не более	0,025	м	К	Не соответствует	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Предупредительная рифленая и/или окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными просемами						

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Не имеются	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					Не имеются	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха					Не имеются	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Не соответствует	Планируется установка по стандарту
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Частично соответствует	Планируется по стандарту

Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Частично соответствует	Планируется по стандарту
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Не соответствует стандарту	Планируется расположение по стандарту
Обеденные залы					имеется	
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Необходимые условия созданы	
Читальные залы					Не имеется	
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К		
Раздевательные в спортивных сооружениях					Не имеется	
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-	
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-	
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	-	
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			-	

	одной из стен скамьи	высотой от пола не более	1,3	м	К	Не имеется	Планируется приобретение шкафов
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе						
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту
	Комната отдыха при раздевальных						
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	Не имеется	
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	Не имеется	
	Шкафы для хранения						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений					Не имеются	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида,	не менее	16	м ²	К	-	

общественных и производственных зданий) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	не менее	1,65	м	К, О	Не соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту
Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту
Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется реконструировать по стандарту
Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Душевые					Не имеется душевых кабин	
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-	
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полуоткрытой	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-	
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					-	
Размеры кабин личной гигиены	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	Не соответствуют	Реконструировать

женщин					стандарту	по стандарту
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях			-	М	К	
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее		1,8	М	К	Реконструируют по стандарту
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее		1,8	М	К	Реконструируют по стандарту
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее		1,8	М	К	Реконструируют по стандарту
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие		-	-	К, О	Частично имеется
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие		-	-	К, О	Не имеется
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие		-	-	К, О	Не имеется
						Реконструируют по стандарту

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Трибуны не имеются	
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Планируется перепланировка по стандарту
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	15 м- не соответствует нормативу	Планируется перепланировка
Ширина эвакуационных путей						
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Не соответствует	Расширение дверных проемов
Ширина проходов внутри	не менее	1,2	м	К	Частично	

эвакуационного выхода	наличие								
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону			-	-	К, О, С, Г	Не имеется лифта			
Эвакуационные выходы									
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не имеется			
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие		-	-	К, О, С, Г	-			
Пожарная сигнализация									
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не соответствует стандарту	Планируется установка по стандарту		
Система оповещения о пожаре									
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Имеется звуковая и световая сигнализация			
Пожарные извещатели									
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-	-	К, О, С, Г	- Не имеются			

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	норматив 6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется обеспечить информацией
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Информировать по стандарту
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не имеется	Планируется приобретение и установка
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется