

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа
государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 100/1/66

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующей МБДОУ «Детский сад №28» Нижне-
камского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Гришиной Ирине Андреевне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожар-
ному (наименование органа ГПН)

надзору N 100 от 11.05.2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"19" мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

"21" мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"24" мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"28" мая 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гарифуллиным Рустам Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

МБДОУ «Детский сад №28» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, рас-
положенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Чабьинская, д. 7А

(наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад №28» НМР РТ Гришиной Ириной Андреевной
ведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад №28» НМР РТ Ищенко Надеждой Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требова- ний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопас- ности, требования которого(-ых) наруше- ны	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отм (по пи о в пол ни (ук вае тол вып неп
3			4	

1.	Не проведены проверки внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.05.2022 г.	
2.	В тамбуре запасного выхода со спортивного зала размещен кабинет ПДД	п/п «в» п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.	01.05.2022 г.	
3.	Планы эвакуации людей при пожаре и знаки пожарной безопасности не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, не фотолуминесцентный	ст.4; 5; 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные». Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолуминесцентных материалов.	01.05.2022 г.	
4.	В помещениях групп №2, 7, 8 и гардеробной кухонных работников светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п/п «в» п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	01.05.2022 г.	
5.	На входных дверях складских помещений с наружной стороны, не обеспечено фактическое обозначение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (обоснование - расчет), в соответствии с имеющейся горючей нагрузкой	ст.4; 5; 6; 27 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.4 НПБ 105-03: Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл.1; п.5.1 СП 12.13130.2009.	01.05.2022 г.	
6.	На втором этаже здания, количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами	ст.4; 5; 6; ч.1; 4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.14; 3.15; 3.19; 3.22 НПБ 104-03; п.4.8 СП 3.13130.2009: Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил	01.05.2022 г.	
7.	Не во всех помещениях здания детского сада применены материалы для покрытия полов (линоле-	ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях	01.05.2022 г.	

	ум, ковер) с показателем пожарной опасности класс КМ2 (групповые помещения, музыкальный зал)	зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.		
8.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы выхода на кровлю	п/п «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.05.2022 г.	
9.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	01.05.2022 г.	
10.	Не представлены акты освидетельствования (испытаний) систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) всех зданий, выработавших свой срок эксплуатации, не произведена их замена	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.05.2022 г.	
11.	На первом этаже, изменено функциональное назначение подсобного помещения прачечной, переоборудовано под гардеробное (не оборудовано системой противопожарной защиты)	ст.4; 5; 6; ч.3 ст.80 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. п/п «н» п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.05.2022 г.	
12.	В складских помещениях установлены тепловые пожарные извещатели	ст.4; 5; 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.3 НПБ 110-03: Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующими договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ Р.Х. Гарифуллин

по пожарному надзору)

« 28 » мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №28» НМР РТ



« 28 » мая 2021 г.

Гришина И.А.

(должность, фамилия, инициалы)