

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф.(843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управление надзорной деятельности Главного управления и профилактической
работы МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 59/1/33
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №82» Нижнекамского муниципального района РТ Симачковой Светлане Борисовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№59 от "04» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"11" марта 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин продолжительность 1 час.

"15" марта 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 1 час.

"20" марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 2 часа

проведена проверка старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гиниатуллин

Рафаэлем Фаритовичем, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида №82» Нижнекамского муниципального района РТ,

расположенного по адресу: 423571, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.55

(власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №82» Нижнекамского муниципального района РТ Симачковой Светланой Борисовной, заместителем заведующего по хозяйственной работе Евстифеевой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (дверь не противопожарная).	п.5.2.6 – предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). СП 4.13130.2013 таб.1, таб.2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности"	01.03.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС

России по РТ Р.Ф. Гиниятуллин

по пожарному надзору)



«20» 03 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

«20» 03 2019 г.

Заведующий МАДОУ «Летний сад

общеразвивающего вида №82»

Нижнекамского муниципального района РТ

Симачкова Светлана Борисовна

(должность, фамилия, инициалы)