


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида № 83» НМР РТ



Р.М. Газизова

2004г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 191/2004

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 83» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан

полное юридическое наименование объекта

433570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ул.Баки -Урманче, д. 5 тел/факс (8555) 36-02-67, E-mail: mbdou83@mail.ru
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта город Нижнекамск, ул.Баки -Урманче, д. 5

кадастровый номер участка 16:53:040206:52; номер БТИ здания свидетельство Серия РН № 000035 от 15 ноября 2004г, литер А,А1;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. – 850 человек

6. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля,
культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация
временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения					состояние удовлетворит.	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	1,8	-
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5%	-
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1-2%	-
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	-
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-		не имеется	-
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соответствует 0,05	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	имеется 0,04	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	имеется 0,04	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутствует	нет необходимости
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	не имеется	

Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-		не имеется	
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-		не имеется	
Лестницы наружные					имеется	
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	0,8	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,3	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,15	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	
Пандусы наружные					отсутствует	
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	имеется	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,0	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	1,8	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	8	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,8	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	1,5	

	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,05	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	нет	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	
	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	нет	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	нет	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	нет	
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	нет	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	нет	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м		нет	
	Тактильная предупреждающая информация						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	отсутствует	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на	0,8	м	С	отсутствует	

	началом подземного перехода	расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода					
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода, полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	отсутствует	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	отсутствует	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	отсутствует	
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	1,2	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствует	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуема я величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемы е мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					не имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	отсутствует	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мес т	К	отсутствует	

		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мес т	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	отсутствует	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мес т	К	отсутствует	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	отсутствует	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка					имеется	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	имеется отдельный вход для категории групп К и отдельный вход	

						для других групп населения	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Имеется с одной стороны	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	не имеется	
	Лестница наружная					имеется	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,3	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,12	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	нет	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	

	Пандус наружный					имеется	
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,0	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	1,8	
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	7	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,7	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	1,5	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,05	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	нет	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	
	Тамбур					имеется	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	1,8	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	2,2	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,025	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	не имеется	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	для всех категорий	не имеется	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	не имеется	Установить желтый круг

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения					не имеется	-
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,35	-
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	не имеется	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	0,9	-
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	1,4	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	1,0	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	1,5 1,5	-
	Ширина проемов в стене					не имеется	-
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	не имеется	-
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	не имеется	-
	Перемещение по этажам					не имеется	-
	Пассажирские лифты, пандусы,	наличие	-	-	К, О, М	не имеется	-

	подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание						
	Лифты					не имеется	-
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	нет	-
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	нет	-
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	нет	-
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	нет	-
	Лестницы					состояние удовлетворит.	-
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,3	
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,15	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	0,05	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	не имеется	нет возможности
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Перила с одной стороны	-
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	0,9 0,5	

	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Нет необходимости	-
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	не имеется	-
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	не имеется	Окрасить первую и последнюю ступени лестниц
	Пандусы					не имеется	
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	имеется	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	не имеется	-
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	не имеется	-
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	не имеется	-
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	не имеется	-
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	не имеется	-
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	не имеется	-
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	не имеется	-
	Предупредительная рифленая и/или	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	-

	контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы						
	Двери					состояние удовлетворит.	
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,8	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,025	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	не имеется	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	имеется	Установить желтый круг
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	не имеется	-
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	имеются	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	не имеется	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	имеются	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или	на расстоянии не менее	0,6	м	К	не имеется	

	помещения, от боковой стены						
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	0,025	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность, или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	не имеется	-
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					не имеется	-
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	-
	Зоны отдыха					не имеется	-
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том	наличие	-	-	для всех	-	-

	числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН				категорий		
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Расстановка оборудования					не имеется	-
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	не имеется	-
	Подходы к оборудованию и мебели					-	-
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	не имеется	-
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	не имеется	-
	Расположение поверхности столов					-	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	-
	Обеденные залы					-	-
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	-
	Читальные залы					-	-
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	-
	Раздевальные в спортивных сооружениях					-	-
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	-

Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	-
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-	-
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-	-
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	-	-
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			-	-
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	-	-
Комната отдыха при раздевальных					-	-
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	-	-
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-	-
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в	наличие	-	-	К	-	-

	бытовых помещениях предприятий и учреждений						
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	-
	Ширина помещений					-	-
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	-
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	-
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	-
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						

	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 □ 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 □ 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 □ 1,6	-	м	К	-	-
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	-

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы					состояние удовлетворит.	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	не имеется	-
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	-	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	-	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	не имеется	-
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	не имеется	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	не имеется	нет технической возможности

	Душевые					не имеется	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	нет	-
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	нет	-
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	нет	-
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	нет	-
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					не имеется	-
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	нет	-
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К	не имеется	-
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	-	-
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	-	-
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	-	-
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	+	-	К, О	не имеется	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	не имеется	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	не имеется	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН					-	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	не имеется	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих	не более	15	м	К, О, С, Г	не имеется	

	в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа						
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	не имеется	
	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	0,9	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	не имеется	нет технической возможности
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	1,2	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	0,9	-
	Время эвакуации					-	
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г		
	Пожаробезопасные зоны					-	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности

	или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями						
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /ч ел	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Пожарная сигнализация					имеется	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	
	Система оповещения о пожаре					имеется	
	Синхронная (звуковая и световая)	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	

	сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН						
	Пожарные извещатели					не имеется	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация					не имеется	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется, частично (наличие информационной таблички на контрастном фоне с использованием прифла Брайля на входе в здание)	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	

	расстоянию рассмотрения						
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах, художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
	Звуковая информация					не имеется	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	не имеется	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	не имеется	
	Освещенность					состояние удовлет.	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	
	Связь с диспетчером или дежурным					не имеется	
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется частично (наличие кнопки звонка на входной группе для связи с дежурным)	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	нет необходимости
	Рельефные информирующие обозначения					не имеется	
	Дублирование информирующих	на высоте от	1,4	м	С	не имеется	нет

	обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте до	1,75				необходимости
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие			С	не имеется	нет необходимости
	Тактильная предупреждающая информация					не имеется	
	Предупредительная контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	установить тактильные указатели для движения инвалидов
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	не имеется	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине: ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	не имеется	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	не имеется	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	не имеется	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	норматив 6	7	8
	Ограждения опасных зон					не имеется	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте: менее	1,9	м	К, О, С	1,8	нет необходимости
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	не имеется	нет необходимости
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	не имеется	нет необходимости
	Ограничение выступающих конструктивных элементов					не имеется	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	нет технической возможности
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	не имеется	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	не имеется	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов,	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой	1,1 0,85	м	К, О, С	нет	

	отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	вертикальной плоскости не менее	0,4				
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,8	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					состояние удовлет.	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие		-	К, О, С, Г	имеется (запоры исключающие свободное попадание внутрь помещения)	
	Недопустимые покрытия полов					отсутствует	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствует	

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	доступно
	Планировочные решения	не доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	доступно
	Санитарно-гигиенические помещения	не доступно	доступно	частично, доступно	доступно	доступно
	Пожарная безопасность	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно
	Средства информации и ориентирования	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	доступно
	Безопасность и удобство использования	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно	частично, доступно

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	-	-	
	Автостоянки	-	-	
	Входная группа	-	-	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Нанести контрастной окраски на крайние ступени лестницы	-	
	Планировочные решения	-	-	
	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	До 2025 года при условии бюджетного финансирования	
	Пожарная безопасность	-	-	
	Средства информации и ориентирования	Установить тактильные указатели для движения инвалидов,	До 2025 года при условии бюджетного финансирования	

		Установить индукционную петлю		
	Безопасность и удобство использования			

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:
Начальник управления дошкольного образования ИК НМР РТ

Андреанова С.А.
(подпись) (фамилия, и. о.)
«24» 02 2024 г.

Члены рабочей группы:
Ведущий специалист отдела охраны труда и здоровья детей МБУ «Центр дошкольного образования» НМР РТ

Хайрутдинова Г.Д.
(подпись) (фамилия, и. о.)
«20» 02 2024 г.

Член комиссии:

Старший воспитатель МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №83» НМР РТ

Абзалова Л.Р.
(подпись) (фамилия, и. о.)
«19» февраля 2024 г.

Заместитель заведующего по АХЧ
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №83» НМР РТ

Исмагилова А.М.
(подпись) (фамилия, и. о.)
«19» февраля 2024 г.