

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нижнекамскому муниципальному району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан  
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)  
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 35-75-09,  
e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

### Предписание № 126/1/83

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### Законному представителю юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №87" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 126 от "17" июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период "24" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

"25" июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов  
(рабочих дней/часов)

проведена проверка Заместителем начальника отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Ишелевым Максимом Николаевичем, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» НМР РТ расположенного по адресу: Республике Татарстан г. Нижнекамск, улица Сююмбике, дом 54.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» НМР РТ Сафина Айгуль Нурисламовна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	Световые оповещатели «Выход» в группах №4,5,8,9,10 расположены в местах не отвечающим нормативным требованиям пожарной безопасности.	Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону. ст.4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3, СП 3.13130.2009.	01.06.2022	
2.	В помещениях групп №1,4,5,6,7,12 (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения подкласса Ф1.1 допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, классе пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. п.25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

по Нижнекамскому муниципальному району РТ М.Н. Ишелев  
по пожарному надзору)

«25» 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» НМР РТ

Сафина Айгуль Нурисламовна.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» 06 2021 г.



*Айгуль*  
(подпись)