

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 26/1/11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №88» НМР РТ Шарифуллиной Зульфие Нургаяновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 26 от 28.01.2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. "03" февраля 2020 г.
с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. "04" февраля 2020 г.
с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "07" февраля 2020 г.
с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. "14" февраля 2020 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №88» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр.Мира,12

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №88» НМР РТ Шарифуллиной Зульфией Нургаяновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения	Отметка (под-
----------	---	---	-----------------	---------------

	конкретного места выявленного нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	ния нарушения обязательных требований пожарной безопасности	пись) о выполнении (указывается только выполнение)																						
1.	Дверь, предусмотренные проектной документацией и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении медицинского блока демонтирована	П.23 Запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; п. 23 «д» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (с изм.).	01.07.2020																							
2.	Предусматриваемый в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная	П. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. П. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрошитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.).	01.02.2021																							
3.	Помещения хозяйственного блока (склады хранения горючих материалов), согласно предоставленных расчетов имеющих категорию пожарной опасности В-2, не защищены соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток. <table><tr><td rowspan="2">Объект защиты</td><td colspan="2">АУПТ</td><td rowspan="2">АУПС</td></tr><tr><td colspan="2">Нормативный показатель</td></tr><tr><td colspan="4">ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ</td></tr><tr><td>5. Категорий В2 - В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2, 3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.1. В цокольном и подвальном</td><td>То же</td><td></td><td>То же</td></tr><tr><td>5.2. В надземных</td><td>1000 м² и более</td><td></td><td>Менее 1000</td></tr></table> п. 4 , табл.3 п.5 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сиг-	Объект защиты	АУПТ		АУПС	Нормативный показатель		ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ				5. Категорий В2 - В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2, 3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:				5.1. В цокольном и подвальном	То же		То же	5.2. В надземных	1000 м² и более		Менее 1000	01.02.2021	
Объект защиты	АУПТ			АУПС																						
	Нормативный показатель																									
ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ																										
5. Категорий В2 - В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пп. 2, 3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в этажах:																										
5.1. В цокольном и подвальном	То же		То же																							
5.2. В надземных	1000 м² и более		Менее 1000																							

		нализацией», п.3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях; п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».		
4.	Допущено размещение на путях эвакуации (проход из музыкального зала на 2-м этаже) различных материалов и мебели (обустроен класс для занятий татарского языка).	36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; п.36 «б» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).	01.07.2020	
5.	В помещении общего коридора медицинского блока ковер на путях эвакуации не закреплен к полу	39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. п.39 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).	01.07.2020	
6.	На объекте не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлической пожарной лестницы (ведущая на кровлю), установленной снаружи здания, с составлением соответствующего протокола испытаний, в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. п.24 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).	01.07.2020	
7.	В здании не хранится (не предъявлена при проверке) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. п.61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).	01.07.2020	
8.	В подвальном этаже не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазанепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.)	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазанепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. п.22 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).	01.07.2020	
9.	Допускается установка огнетушителей (массой до 15 кг) на высоте более 1,5 м.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. п.480 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изм).	01.07.2020	
10.	Предусмотренные в составе объекта класса Ф 1.1 производственное, складское помещение (помещения мастерской кастаньянши и хранения реквизита) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-	П. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и клас-	01.07.2020	

	го типа). Двери, выходящие в помещение спортивного зала и холл бассейна не противопожарные	са конструктивной пожарной опасности здания. П. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.).		
11.	В здании в душевом помещении бассейна допущено размещение архива и хранение сгораемых материалов (хоз. инвентарь, картонные коробки с новогодними украшениями, мебели и т.п.). Указанное помещение не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа). Дверь, выходящая в общий коридор не противопожарная	23. На объектах защиты запрещается: о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой). п. 23 п/п «о» Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме». (с изм.); п. 7.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.).	01.07.2020	
12.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности у эвакуационных выходов на лестничную клетку из помещения группы №12	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 33 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме». (с изм.).	01.07.2020	
13.	При наличии одного ввода водопровода в здание отсутствует предусмотренная проектной документацией обводная линия у счетчиков холодной воды (на момент проверки наблюдается частично демонтированный трубопровод у электросчетчика учета холодной воды марки «ЭМИР-ПРАМЕР-550» Ду40мм. Заводской номер 40331312, при диаметре трубопровода холодной воды, совмещенного с противопожарным Ду50мм.). Сведений об обеспечении нормативным расходом воды для тушения пожаров в здании не имеется (не предоставлены)	Ст.86 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. 2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. п.33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна	01.07.2020	

		быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть заблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. ст.86 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.), п. 33 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме». (с изм.); п.11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.).		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

муниципальному району РТ Э.Р.Илалова

по пожарному надзору)



«14» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

ЗММ

(подпись)

«14» 02 2020г.

заведующий МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №88» НМР РТ
Шарифуллина Зульфия Нургаяновна
(должность, фамилия, инициалы)