



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

**Предписание № 264/1/121
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Детский
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
общеобразовательный садик №19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ - Заместителя Главного государственного инспектора Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору Ишелева Максима Николаевича №264 от 09.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. «13» сентября 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «14» сентября 2021 г., лейтенантом внутренней службы Сизовым Романом Олеговичем – Старшим инспектором по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651028008; 423577, Республика Татарстан, город Нижнекамск, пр-кт.Химики, 68а,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Колобковой Татьяной Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Для покрытия пола физкультурного зала, расположенного на первом этаже, а так же в групповых помещениях №3, №8 расположенных на втором этаже применен материал (линолеум) с неисследованным показателем пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	п. 25 ППР РФ	01.09.2022	
2.	На объектах защиты запрещается использовать подвальные помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	п.п. «б» п.16 ППР РФ	01.09.2022	
3.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (не представлены на момент проверки).	п.54 ППР РФ	01.09.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору
Нижнекамского муниципального района – Старший
инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району РТ Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы Сизов Р.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П.*

“14” 09 2014 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись) 
(должность) 
(фамилия, инициалы)
“14” 09 2014 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.