

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» февраля 2024 г., 16240061000209721759

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОнДиПР по Нижнекамскому району РТ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«12» марта 2024 г., № 2402/135-16/58/ПВПР**

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Менделеева, Дом 5, 88555357509, e-mail:  
[ogpnnizhnekamsk@mail.ru](mailto:ogpnnizhnekamsk@mail.ru)

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 12 » марта 2024 г., учетный номер 16240061000209721759.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Заместитель начальника ОнДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (Заместитель главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору) Ишевел Максим Николаевич, e-mail: [ogpnnizhnekamsk@mail.ru](mailto:ogpnnizhnekamsk@mail.ru), телефон: +78555357509

(указываются фамилии, имена, отчество (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, пр-кт Химиков, Дом 68 А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 19" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 423577, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ, НИЖНЕКАМСК, ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, 68А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устраниТЬ следующие нарушения:**

1. Допущена эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы (АКТ проверки смонтированной системы противопожарной защиты от 08.08.2008 г.), без ежегодного проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке о возможности дальнейшей эксплуатации. п.54 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

03.03.2025

2. В общем коридоре коридоре 1 этажа напротив группы №7 снята дверь предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. п/п "д" п. 16 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

**Срок устранения нарушения:**

03.03.2025

3. Для отделки пола музыкального зала расположенного на 1 этаже, применен материал (ковровое покрытие уложенное на деревянный паркет) с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов). ч. 6. ст. 134 ФЗ-123

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Применение облицовочных материалов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

**Срок устранения нарушения:**

03.03.2025

4. В помещениях (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения допущено применение декоративно-отделочных материалов (обои на бумажной основе) для отделки стен с высокой пожарной опасностью (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов). ч. 7, гл. 30, ст. 134

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

**Срок устранения нарушения:**

03.03.2025

5. В помещениях (спальни, игровые, приемные) дошкольного образовательного учреждения допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов). ч. 7, гл. 30, ст. 134 ФЗ-123

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

**Срок устранения нарушения:**

03.03.2025

6. Для отделки пола общих коридоров и лестничной клетки 2 этажа, применен материал (линолеум) неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия пожарной безопасности). ч. 6. ст. 134, табл.28 ФЗ-123.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Применение облицовочных материалов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

**Срок устранения нарушения:**

03.03.2025

7. Дверь складского помещения расположенного на 1 этаже для хранения белья и не противопожарная. ст.4 ФЗ-123; п.7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97\*

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

03.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролльного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (Заместитель главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору) Ишлев Максим Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Заместитель начальника ОНДиПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (Заместитель главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору) Ишлев Максим Николаевич, e-mail: ogprnizhnekamsk@mail.ru, телефон: +78555357509

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_\_» часов «\_\_\_» минут «\_\_\_» 20\_\_\_ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

