



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**НИЖНЕКАМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Студенческая ул., 7, Нижнекамск,
Республика Татарстан, 423570,
(8-8555) 392 167, e-mail: nkam.prok@tatar.ru

01.12.2021 № 08-03-2021

Руководителю
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 19»
Нижнекамского муниципального
района РТ

Колобковой Т.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о противопожарной безопасности

Нижнекамской городской прокуратурой на основании информации ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

Несоблюдение требований пожарной безопасности может привести к несчастным случаям и причинить вред здоровью граждан.

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно ст.ст. 20, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что при эксплуатации здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19» Нижнекамского муниципального района РТ, допускаются следующие нарушения:

1. На объектах защиты запрещается использовать подвальные помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.п. «б» п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (не представлены на момент проверки). (п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Вышеуказанные нарушения допущены в результате бездействия и ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными должностными лицами.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием сотрудника Нижнекамской городской прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений норм действующего законодательства.
2. О месте и времени рассмотрения представления известить прокурора города.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке ответственных должностных лиц.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Нижнекамскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий соответствующих документов.

Заместитель Нижнекамского
городского прокурора

советник юстиции

А.Р. Сайфутдинов

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «19-нче саялы гомуми үстерелешле балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе

423577, Татарстан Республикасы
Түбән Кама шәһәре
Химиклар проспекты, 68А

Телефон
39-48-02
detsad19_nk
@mail.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

423577, Республика Татарстан,
город Нижнекамск,
проспект Химиков, 68А

Исх. № 140

« 14 » 12 2021 г.

Нижнекамскому городскому прокурору
старшему советнику юстиции Куповой О. В.
от заведующего МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 19» НМР РТ
Колобковой Татьяны Александровны

Уважаемая Ольга Валерьевна!

В ответ на Ваше Представление № 02-08-03-2021 от 01.12.2021 года об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности сообщая, что оно рассмотрено 02.12.2021 г с участием помощника Нижнекамского городского прокурора Р. Р. Гумерова и приняты меры для устранения и недопущения впредь указанных в Представлении нарушений закона, а именно:

1. Согласно п. п. «б» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» подвальное помещение приведено в порядок, а именно очищено от мебели и других предметов.
2. Во исполнении п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» исполнительская документация на установку и системы противопожарной защиты объекта имеется, в настоящее время находится на сверке в ООО «Ритм-защита».
3. Заведующий хозяйством Ярулина Г. Ш. привлечена к дисциплинарной ответственности.

Приложение:

- копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйством Ярулиной Г. Ш.

Заведующий



Т. А. Колобкова

17.12.2021