

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail:
ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 20/1/ 8

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, - Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Коротаяевой
Ольге Николаевне.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 20 от "10" января 2018 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

" 18 " января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.

" 19 " января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

" 22 " января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

" 23 " января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

" 24 " января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/11 часов

(рабочих дней/часов)

проведена проверка Старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, капитаном внутренней службы Ишелевым
Максимом Николаевичем, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: г. Нижнекамск, пр-к. Химиков,
д. 94 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан Коротаяевой Ольгой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
--------------------------	--	---	---	---

1	2	3	4	5
1.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29" НМР РТ не оборудовано системой противопожарной защиты.	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. п.3, п.4, ст. 4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), табл. 1 п.9 НПБ 110-03.	02.07.2018	
2.	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29" НМР РТ не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.	В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	02.07.2018	
3.	Не проведены испытания наружных пожарных лестниц организацией, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009.	02.07.2018	
4.	В лестничных клетках двери не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. п.3, ст. 4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 29 июля 2017 года), п.6.18* СНиП 21-01-97*, п.4.2.7. СП.1.13130.2009, п.62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	02.07.2018	

5.	Над дверьми эвакуационных выходов 1,2 этажа ведущими не посредственно наружу не установлены световые указатели «Выход» являющиеся частью системы оповещения людей о пожаре.	Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: подачи звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей; трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию; размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; включением эвакуационных знаков безопасности;	02.07.2018	
		п. 3.1 НПБ 104-03, п.5.3 СП 3.13130.2009, табл.1 СП 3.13130.2009.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ГП по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ М.Н. Ишелев
по пожарному надзору)

«24» 01 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Коротаева Ольга Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«24» 01 2018 г.



(подпись)