

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail:
ogpnnizhnekausk@mail.ru

Предписание № 110/154

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами
детей с нарушениями речи №68»,- Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами
детей с нарушениями речи №68» Адиатуллиной Гузель Рафиковне,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 110 от "29" февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"16" марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 3 часа.
"17" марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка старший инспектор отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, капитан внутренней службы Ишелевым Максимом
Николаевичем, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи
№68» расположенного по адресу: г. Нижнекамск, пр. Шинников, дом 44 А.

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с
нарушениями речи №68» Адиатуллина Гузель Рафиковна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
----------------------------	--	--	---	---

1.	Отсутствуют соответствующие знаки пожарной безопасности у извещателей пожарных ручных.	Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загромождали проход. п.3, п.4, ст. 4 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), п. 6.2.1, приложение Ж (обязательное) ГОСТ Р 12.4.026-2001.	01.07.2016	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ М.Н. Ишелев
по пожарному надзору)

« 12 » 03 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
с группами для детей с нарушениями речи №68»
Адиатуллина Гузель Рафиковна

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » марта 2016 г.

