

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад компенсирующего вида с группами для тубинфицированных детей № 75

Период формирования: 2020 год

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения дата		Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		с	по		
-	-	-	-	-	-



Эргерт Л.Н.

Бурмистрова Е.И.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад компенсирующего вида с группами для тубинфицированных детей № 75

Период формирования: 2019 год

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения дата		Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		с	по		
МД ПР по НМР РТ УНД и ПРГУ МЧС России по РТ	Контроль ранее выданных предписаний	05.04.2019г.	23.04.2019г.	Предусматриваемое в составе объекта класса Ф1.1 помещение складского и технического назначения (кладовая на 2-м этаже ПК №4 и помещение кастаньяши), не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа).	Демонтаж и монтаж противопожарных дверей
МД ПР по НМР РТ УНД и ПРГУ МЧС России по РТ	Контроль ранее выданных предписаний	05.04.2019г.	23.04.2019г.	Предусматриваемое в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная.	Демонтаж и монтаж противопожарных дверей
МД ПР по НМР РТ УНД и ПРГУ МЧС России по РТ	Контроль ранее выданных предписаний	05.04.2019г.	23.04.2019г.	Двери эвакуационных выходов из помещений групп №4, №5 и на дверь лестничной клетки на 1-м этаже у группы №5, выходящие на лестничную клетку эксплуатируется с открытым положением, устройство самозакрывания двери демонтировано	Установка доводчика для самозакрывания
МД ПР по НМР РТ УНД и ПРГУ МЧС России по РТ	Контроль ранее выданных предписаний	05.04.2019г.	23.04.2019г.	В кабинете заведующего на 2-ом этаже, в помещениях и на путях эвакуации в медицинском блоке на 1-м этаже допускается применение напольного покрытия (ламинат панели) с неисследованными показателями пожарной опасности. Отсутствуют сведения о распространении пламени, дымообразующей способности, воспламеняемости, токсичности примененных материалов	Замена ламинат панелей на противопожарный линолеум
МД ПР по НМР РТ УНД и ПРГУ МЧС России по РТ	Контроль ранее выданных предписаний	05.04.2019г.	23.04.2019г.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов из музыкального зала не обеспечено соблюдение проектных решений (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов	Демонтаж двери



Заведующий МБДОУ № 75

Главный бухгалтер

Эргерт Л.Н.

Бурмистрова Е.И.