

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району РТ

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(8555) 423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5

тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ognnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Нижнекамск

(место составления акта)

" 25 " мая 2015 г.

(дата составления акта)

11 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 262

По адресу/адресам: РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, 24 б

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору
Нижнекамского муниципального района РТ – начальника отдела надзорной деятельности по
Нижнекамскому муниципальному району РТ УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
полковника внутренней службы К.Ф. Шигапова от 30.04.2015 г. № 262

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"18" мая 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность – 2 часа;

"25" мая 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность – 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Гулякова
Ольга Витальевна в 10 ч. 00 мин. 18.05.2015 г.; уведомлялась о предстоящей проверке в 15 ч. 30 мин.
12.05.2015 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист ОНД по Нижнекамскому муниципальному району
РТ УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Шаехов Ильнур Ильгизарович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Гулякова Ольга Витальевна; заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Анисимова Е.А.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.	Зафиксирована на втором этаже в открытом положении дверь лестничной клетки типа Л1 с правого торца здания. п/п г) п. 36; 62 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Ответственность за нарушение несёт заведующий хозяйством Анисимова Е.А.
2.	Закрыта на замок дверь выхода непосредственно наружу из лестничной клетки типа Л1 с правого торца здания. п/п б) п. 36 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Ответственность за нарушение несёт заведующий хозяйством Анисимова Е.А.
3.	Не отрегулированы самозакрыватели дверей лестничных клеток, не обеспечено их полное закрывание: - двери выходов со второго этажа на лестничные клетки с правого и левого торцов здания; отсутствуют уплотнения в притворах дверей лестничных клеток. п. 62 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Ответственность за нарушение несёт заведующий хозяйством Анисимова Е.А.
4.	Не обеспечено полное открывание двери выхода на наружную пожарную лестницу типа П2 из группы № 4 (деревянная дверь провисла под своим весом). п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Ответственность за нарушение несёт заведующий хозяйством Анисимова Е.А.
5.	В группе № 9 вентиляционные отверстия заклеены бумагой (4 шт.). п/п б) п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Ответственность за нарушение несёт заведующий хозяйством Анисимова Е.А.
6.	Шкафы пожарных кранов выполнены из древесных материалов. п. 57 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»). Финансирование мероприятий по устранению данного нарушения включено в целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2020 г.г.)
7.	В качестве покрытия полов применено напольное покрытие с неисследованными показателями пожарной опасности: - физкультурный зал; - коридоры 2-го этажа. п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»); п. 6.25 СНиП 21-01-97*. Финансирование мероприятий по устранению данного нарушения включено в целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений Нижнекамского

	муниципального района Республики Татарстан на 2014-2020 г.г.)
8.	Двери кладовой хранения белья, электропроводки не противопожарные, не обеспечен нормативный предел огнестойкости. п. 6.27 СНиП 31-06-2009. Финансирование мероприятий по устранению данного нарушения включено в целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2020 г.г.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

О.В. Гулякова

О.В. Гулякова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 262 от 30.04.2015 г. о проведении внеплановой выездной проверки
2. Предписание № 1 от 25.05.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: *Ильгизарович* главный специалист отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району УНД У МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Шаехов Ильнур Ильгизарович



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Гулякова Ольга Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" *май* 2016 г.

О.В. Гулякова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066(843), 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной
(наименование органа государственного пожарного надзора)
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан 423570.
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 5 тел. 41-26-35, факс 41-26-45

Предписание № 262/1-8

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» – заведующему МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 14» Сагитовой Эльвире Сянгатовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

ОНД по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНДиПР ГУ МЧС России по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 262 от « 30 » апреля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с

« 18 » мая 20 15 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолж-сть 2 часа

« 25 » мая 20 15 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолж-сть 2 часа

проведена проверка МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» главным специалистом отдела
НД по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней
службы Шаховым Ильнуром Ильгизаровичем по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, 24б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
14» Гулякова Ольга Витальевна; заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 14» Анисимова Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пре-д-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	Не отрегулированы самозакрыватели дверей лестничных клеток, не обеспечено их полное закрывание: - двери выходов со второго	«Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания	05.05.2016 г.	

	этажа на лестничные клетки с правого и левого торцов здания; отсутствуют уплотнения в притворах дверей лестничных клеток.	дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)» п. 62 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)		
2.	Зафиксирована на втором этаже в открытом положении дверь лестничной клетки типа Л1 с правого торца здания.	«При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;» п/п г) п. 36 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»); п. 62 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)	05.05.2016 г.	
3.	Закрыта на замок дверь выхода непосредственно наружу из лестничной клетки типа Л1 с правого торца здания.	«При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;» п/п б) п. 36 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)	05.05.2016 г.	
4.	Не обеспечено полное открывание двери выхода на наружную пожарную лестницу типа П2 из группы	«При эксплуатации эвакуационных путей и выходов» руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов	05.05.2016 г.	

	№ 4 (деревянная дверь провисла под своим весом).	по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)		
5.	В группе № 9 вентиляционные отверстия заклеены бумагой (4 шт.).	«При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;» п/п б) п. 48 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)	05.05.2016 г.	
6.	Шкафы пожарных кранов выполнены из древесных материалов.	«Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов» п. 57 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	05.05.2018 г.	
7.	В качестве покрытия полов применено напольное покрытие с неисследованными показателями пожарной	п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О	05.05.2017 г.	

	опасности: - физкультурный зал; - коридоры 2-го этажа.	противопожарном режиме»); «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов» п. 6.25 СНиП 21-01-97*		
8.	Двери кладовой хранения белья, электрошитовой не противопожарные, не обеспечен нормативный предел огнестойкости.	«Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45» п. 6.27 СНиП 31-06-2009	05.05.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы)

муниципальному району РТ УНДиПР ГУ МЧС России

государственного инспектора по пожарному надзору)

по РТ Шаехов И.И.



« 25 » мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 14»

(должность, фамилия, инициалы)

Сагитова Эльвира Сянгатовна

« » 2015 г.

получил и.о. заведующего
Суд. Гулякова О.В.
25.05.15