

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
с. Каенлы 02 "февраля 2021 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 37

По адресу/адресам: РТ, Нижнекамский район, с. Каенлы, ул. Нагорная, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Главного государственного инспектора по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района РТ – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Р.Ф. Насибуллина от 29.02.2021 г. № 37
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" С. КАЕНЛЫ" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"02" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 2 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Каенлы» Нижнекамского муниципального района РТ Гайнетдинова Р.Р. уведомлена о предстоящей проверке 29.01.2021 года в 16 час. 27 мин. по e-mail: ckaenli@yandex.ru второй экземпляр распоряжения получила 02.02.2021 года 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Гарифуллин Рустам Хамитович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Каенлы» Нижнекамского муниципального района РТ Гайнетдинова Рузиля Ринатовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов): ---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): пункты предписания от 18.02.2020 г. №37/1/18, срок исполнения которых истек 01.02.2021г. выполнены в полном объеме

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Р.Х. Гарифуллин
(подпись проверяющего)

Р.Р. Гайнетдинова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (не представлена) (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 37 от 29.01.2021 г.; копия договора от 09.12.2020г. №ВР 00520616 «На поставку линолеума»; копия сертификата соответствия №0009390 от 16.11.2018г. на покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «PRO»; копия накладной от 01.12.2020г.; копия служебного письма начальника Нижнекамского ПСГ от 11.09.2020г. №205-26-13-1-5 «Об исключении резервуара V=50 м³ из списка источников противопожарного водоснабжения НПЧС»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы
Гарифуллин Рустам Хамитович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Каенлы» Нижнекамского муниципального района РТ Гайнетдинова Рузиля Ринатовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

02 февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)