



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \* КНМ 16220061000201608038 от 31.01.2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Ф.Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, e-mail: undrt@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (8-84345) 4-44-02, e-mail: ondnurlat@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения Детский сад № 3 «Светлячок», г. Нурлат Республики Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора по пожарному надзору  
– начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,  
Юсупова Р.Р.

№ 17 от « 31 » января 202 2 года

в период с « 15 » февраля 202 2 г. по « 15 » февраля 202 2 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору – старший инспектор межрайонного  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и  
органа государственного пожарного надзора)

Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,  
майором внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем.  
 проведено внеплановое (надзорное) мероприятие  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, заведующая МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Светлячок», г. Нурлат Республики Татарстан - Мазитова Альфия  
Шамильевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
 статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| №<br>п/п | Вид нарушения<br>обязательных требований<br>пожарной безопасности,<br>с указанием конкретного<br>места выявленного<br>нарушения                                                                         | Ссылка на пункт, часть,<br>статью и наименование<br>нормативного правового акта<br>Российской<br>Федерации и (или)<br>нормативного документа по<br>пожарной<br>безопасности, требования<br>которого (-ых) нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требований<br>пожарной<br>безопасности | Отметка о<br>выполнении<br>и |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.       | Не выполнена наружная<br>пожарная лестница входа на<br>кровлю части здания<br>(одноэтажного);                                                                                                           | Требование п. 2 ст. 90<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности";                                                                      | 01 февраля<br>2023 год                                                                    |                              |
| 2.       | Дверь подвального этажа<br>сообщающиеся с первым<br>этажом, у запасного выхода,<br>в месте их сообщения,<br>установлена не<br>противопожарная, не<br>соответствует требуемому<br>пределу огнестойкости; | Требование ст. 4, ст. 151 п.1<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18<br>СП 4.13130.2013;                                                                                                        | 01 февраля<br>2023 год                                                                    |                              |
| 3.       | Пожарный шкаф на<br>лестничной площадке<br>между 1-ым и 2-ым этажом<br>выполнен из горючего<br>материала;                                                                                               | Требование ст. 107 п.4<br>Федерального закона от<br>22.07.2008 № 123-ФЗ<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности";                                                                      | 01 февраля<br>2023 год                                                                    |                              |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Заведующая МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок»,**

**г. Нурлат Республики Татарстан –**

**Мазитова Альфия Шамильевна**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓   
(подпись)

**Государственный инспектор по пожарному надзору  
– старший инспектор МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
районам управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан майор  
внутренней службы Талипов А.Н.**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.