

МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма ФЛ)

ПРОТОКОЛ № 336-2018-0045
об административном правонарушении

« 14 » марта 2018 г.

Населенный пункт г. Нурлат

(место составления протокола)

Я, Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Рифкат Рафаилевич

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Мазитова Альфия Шамилевна

2. Дата и место рождения 12.04.1971 г.р., д. Верхний Нурлат, Октябрьского района, ТАССР

3. Гражданство Российской Федерации

4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ; 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Мира, д. 10

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Заведующий заработная плата в месяц 28 000 рублей

6. Место жительства г. Нурлат, ул. Горького, д. 19, Нурлатский район, РТ

7. Место регистрации г. Нурлат, ул. Горького, д. 19, Нурлатский район, РТ

8. Семейное положение Замужем на иждивении человек

9. Иные сведения ИНН 163200784831 тел: 89172808340

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетных, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 16 № 045835 выдан Отделением УФМС России по Республике Татарстан в Нурлатском районе

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Не привлекалась

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25 апреля 2012г; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ № 184-ФЗ Федеральный закон «О техническом регулировании»; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: « 14 » марта 2018 г. в 13 часов 00 минут

в населенном пункте г. Нурлат на объекте МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»

(наименование и адрес объекта)

общеразвивающего вида г. Нурлат РТ; 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Мира, д. 10

в помещении МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ

нарушила:

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

1	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком,
---	---	--

	прибора приемно-контрольного предназначенного для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта.	составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.
3	Пожарный шкаф под лестничной клеткой и между первым и вторым этажом, предназначенные для размещения в них пожарного крана и рукава, выполнены из горючего материала.	ст. 107 п.4 Федерального закона №123-ФЗ Требования к пожарным шкафам: 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.
4	Отсутствует табло «Выход» над эвакуационными дверями музыкального зала.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 4.1 Таблица 1 НПБ 104-03 Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1. п. 3.13 НПБ 104-03 Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.

		Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей п.5.3 СП 3.13130.2009 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
5	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кухни.	ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 14. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, Таблица 3 п. 38 НПБ 110-03 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные; Приложение А п. А.10 СП 5.13130.2009 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе, Таблица А3 п.п. 38 СП 5.13130.2009 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные.
6	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) в помещениях: кухни, прачечной, 1-ой младшей группы, в спальня второй младшей татарской группы и в коридоре старого здания.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1.

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

2.

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей:

1.

2.

Потерпевший (физическое или юридическое лицо):

(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего:

Подпись лица, составившего протокол:

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается:

1.

(приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)

2.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

3.

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к

часам

«

»

201

года

по адресу:

г. Нурлат, ул. Хамадеева, д. 17

здание ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ»

В случае неявки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« 14 » марта 201 8 года

Время: 13 часов 00 минут

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности:

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Копию протокола получил:

« 14 » марта 201 8 г.