

МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма ФЛ)

ПРОТОКОЛ № 336-2018-0032
об административном правонарушении

« 16 » февраля 2018 г.

Населенный пункт

г. Нурлат

(место составления протокола)

Я, Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Рафкат Рафаилевич

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Николькин Дмитрий Валерьевич

2. Дата и место рождения 07.07.1982 г.р., г. Нурлат Октябрьского района ТАССР

3. Гражданство Российской Федерации

4. Место работы, службы или учебы

МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка» 423040, РТ, г. Нурлат ул. Советская, д.112

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занятаемая должность Заведующий заработная плата в месяц 30 000 рублей

6. Место жительства г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14, Нурлатский район, РТ

7. Место регистрации г. Нурлат, ул. Самаренкина, дом № 14 – кв. 14, Нурлатский район, РТ

8. Семейное положение женат наждивении 2 человек

9. Иные сведения ИНН 163201759524

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 04 № 523956 выдан ОВД Нурлатского района Республики Татарстан от 14.06.2003 года

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что привлекался 10.03.2017 года по ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ.

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

не выполнении законного предписания МОНД № 10/1/7 от 17.02.2017 года

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: «16 » февраля 201 8 г. в 14 часов 00 минут

в населенном пункте

на объекте

г. Нурлат

МАДОУ «Детский сад № 4 «Росинка»

(наименование и адрес объекта)

423040, РТ, г. Нурлат ул. Советская, д.112

в помещении в здании детского сада

нарушил не выполнены пункты предписания МОНД № 10/1/7 от 17.02.2017 года, а именно:

п. п. 1,2,3, 4,5, 6,7

(указывается существо правонарушения, пункты стандартов, норм, правил)

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.

1. Предел огнестойкости лестничной маршей не доведен до требуемого R 45 (45 минут), не соответствует классу пожарной опасности строительных конструкций;

- Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 5*;

(Требование п. 5.19 СНиП 21-01-97*);

2. Двери в пожароопасных помещениях (складские помещения 1,2,3,4), архива, электрощитовой, люк выхода в чердачное помещение установлены не противопожарные и не соответствующие требуемым пределам огнестойкости;

п.6.8.19 - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки

горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

(Требование п. 6.8.19 СП 213130.2009);

п.5.14 -Заполнение проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*;

(Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82);

3. Предел огнестойкости воздуховода, проходящего транзитом через помещение склада № 1,2,4 не доведен до требуемого.

(Требование ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.61 СП 7.13130.2009);

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА.

4. На лестничной площадке второго этажа три двери не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах;

(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

СРЕДНЯЯ ГРУППА.

5. На лестничной площадке второго этажа дверь не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах;

(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

ОБЩЕЕ.

6. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;

- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;

(Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1)

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

(Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1);

- Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций.

(Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009);

- Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

(Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);

ПОДВАЛ.

7. Сообщение подвального этажа с первым этажом не выполнено через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

- В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф.3, допускается по условиям технологий предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

(Требование ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151 п.1; Раздел 7 п. 7.23* СНиП 21-01-97*);

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1.

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись свидетелей: 1 _____ 2 _____

Потерпевший (физическое или юридическое лицо)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего:

Подпись лица, составившего протокол:

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол: при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом». При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, крат которых определяется федеральным законодательством.

Подпись

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
 Каримов Илья Русланович, проживающий в г. Казани, ул. Нижнекамская, 11, при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола присыпаются к нему на отдельном листе

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается

1. Копия акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №10 от 17.02.2017 года;

(приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)

2. Копия предписания № 10/1/7 от 17.02.2017 года;

(перечень прилагаемых документов и вещей)

3. Акт проверки № 33 от 16.02.2018 года, предписание № 33/1/22 от 16.02.2018 года.

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к _____ часам « ____ » 20 ____ года по адресу: Республика Татарстан.

г. Нурлат, ул. Карла Маркса дом № 39, мировые судья

В случае не явки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия

« 16 » февраля 201 8 года

Время: 14 часов 00 минут

Подпись лица привлекаемого к административной ответственности:

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

Копию протокола получил:

« 16 » февраля 201 8 г.