



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нижнекамский территориальный отдел

Ул. Ахтубинская, д.6-б, г. Нижнекамск, 423570, Тел. (8555) 43-24-98, 42-69-22, E-mail: nk-nadzor.uten@mail.ru
www.privol.gosnadzor.ru
а/я 224, ул. К Маркса, 36, г. Чистополь, РТ, 422980, тел/факс (84342) 5-43-10, E-mail: Chist-TO@mail.ru

« 13 » февраля 2015 г.

(дата составления акта)

11 ч.00 мин.

(время составления акта)

с.Егоркино

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического
лица/индивидуального предпринимателя –**

**Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад №24 с.Егоркино Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан»**

№ 43-20-126-133-6

«13» февраля 2015г.

423020, РТ, Нурлатский район,

с.Егоркино, ул.К.Маркса, 20

(адрес организации)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора от 27.01.2015 № 213 была проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №24 с.Егоркино Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» (сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №24 с.Егоркино» ИНН 1632005140, юридический адрес: 423020, Республика Татарстан, Нурлатский район, с.Егоркино, ул. К.Маркса, 20; фактические адреса мест осуществления деятельности: 423020, Республика Татарстан, Нурлатский район, с.Егоркино, ул. К.Маркса, 20.

Продолжительность проверки: с 02.02.2015г. по 13.02.2015г.

Акт составлен: Нижнекамским территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая Кадяшева Любовь Георгиевна

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Михайлов Алексей
Владимирович

государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора.

Иванов Сергей Владимирович	государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.
----------------------------	--

с участием: не привлекались
(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

Кадышева Любовь Георгиевна	- заведующая МБДОУ «Детский сад №24 с.Егоркино»	Распоряжение №242/к по ИК Нурлатского МР от 12.11.2014г.
Саврандейкина Софья Ивановна	-завхоз	Приказ №51 от 30.09.2002г.

В ходе проверки установлено:

В оперативном управлении находится здание детского сада (свидетельство о государственной регистрации права серия 16-АН 650250 от 19.01.2015).

Проведено энергетическое обследование, имеется энергетический паспорт рег.№СРО-Э-069-0011-0058-32/57 от декабря 2012г.

Теплоснабжение осуществляется от автономной блочной котельной МКБ-1 изготовленной в 2003г., газовый счетчик опломбирован, срок госповерки не истек.

Водоснабжение осуществляется от центрального водопровода, установлен водосчетчик СГВ-20 в январе 2015г., опломбирован.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не согласовано возложение ответственность за электрохозяйство на руководителя с местным органом Ростехнадзора . (ПТЭЭП. п.1.2.4.)
2.	Не проведен анализ годового объема потребленных энергоресурсов. (Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, ст. 24, п.1)
3.	В освещении помещений применены лампы накаливания 95Вт (Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, ст. 10 п.8)
4.	Отсутствует наглядная агитация по экономии ТЭР в помещениях. (ПТЭЭП п.1.2.2.)
5.	Электросчетчик установлен в шкафу не имеющего окошка на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30)

6.	Не утверждена программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В перечне мероприятий не проставлены сроки их выполнения. Ч.1.ст.25. Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ)
7.	Не назначены распорядительным документом руководителя организации ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель. П.2.1.2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)
8.	Не обеспечена надлежащая эксплуатация здания: не представлены акты весеннего (осеннего) осмотра зданий и сооружений смотровой комиссией. Ч.9.ст.11. Федеральный закон №261-ФЗ; П.3.3.8. ПТЭТЭ

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 43-20-126-133/6 от 13.02.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора



Михайлов А.В.

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора



Иванов С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кадышева Любовь Георгиевна, заведующая МБДОУ «Детский сад №24 с.Егоркино»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)