

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 16 " февраля 20 15 г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 16

По адресу/адресам: с. Егоркино, ул. Карла Маркса, д.20, Нурлатский район, РТ
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 09 от 26.01.2015 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
МБДОУ «Детский сад № 24 с. Егоркино
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. " 20 г.

Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя)

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 50 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Кадышева Л.Г. 26.01.2015 года 10 часов 40 минут
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный специалист Межрайонного ОНД по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Талипов Альмарис
Ниязович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад № 24 с.
Егоркино Кадышева Любовь Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в

случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС);

- Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации. (Требование Приложение к Приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 п.1 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1. ЗДАНИЯ табл. 1 п. 9 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03);

2. Не оснащено звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;

- Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1; (Требование Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9);

3. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;

- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1 СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);

4. План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ;

- Настоящие стандарты распространяются на фотолюминесцентную эвакуационную систему (ФЭС) и планы эвакуации, которые применяются в зданиях, в наземных и подземных сооружениях и т.д. (Требование ГОСТ Р 12.2.143-2009). план эвакуации людей при пожаре должен быть выполнен на основе фотолюминесцентных материалов желто-зеленого или белого цветов; (Требование п.п. 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009);

5. Перед запасными эвакуационными дверями старшей и младшей группы проходит труба системы отопления на высоте 60 см от уровня пола.

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

(Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

✓ Карсенов
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 16/32/05 от 16.02.2015 года, протокол об административном правонарушении № 336-2015-0043 от 16.02.2015 года по ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МБДОУ Детский сад № 24 с. Егоркино Кадышева Любовь Георгиевна

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " февраля 20 15 г.

✓ Карсенов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 16 / 32 / 05

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 24 с. Егоркино

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Кадышевой Любови Георгиевны

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору N 16 " 26 " января 20 15 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
13 ч 00 мин. " 16 " февраля 20 15 г. по 15 ч 00 мин. " 16 " февраля
20 15 г. проведена проверка

Главным специалистом межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципаль-
ным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитаном вну-

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
тренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МБДОУ «Детский сад № 24

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
с. Егоркино, ул. Карла Маркса, д.20

(органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 24 с. Егоркино Кадышевой Любовью
Георгиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС);	-Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации.	Февраль 2016г.	

		(Требование Приложение к Приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 п.1 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1. ЗДАНИЯ табл. 1 п. 9 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03);		
2.	Не оснащено звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;	-Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1; (Требование Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9);	Февраль 2016г.	
3.	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);	Февраль 2016г.	
4.	План эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ;	-Настоящие стандарты распространяются на фотолюминесцентную эвакуационную систему (ФЭС) и планы эвакуации, которые применяются в зданиях, в наземных и подземных сооружениях и т.д. (Требование ГОСТ Р 12.2.143-2009). план эвакуации людей при пожаре должен быть выполнен на основе фотолюминесцентных материалов желтого, зеленого или белого цветов; (Требование п.п. 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009);	Февраль 2016г.	

5.	Перед запасными эвакуационными дверями старшей и младшей группы проходит труба системы отопления на высоте 60 см от уровня пола.	-При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»))	Февраль 2016г.
----	---	---	-----------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 16 " февраля 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
" 16 " февраля 20 15 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 24 с. Егоркино Кадьяшева Л.Г.
(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.