

«Согласовано»

Начальник МОНД по Аксубаевскому
и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы

Р.Р. Юсупов

«01» _____ 2022 г.

«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ «Детский
сад №38 с. Средняя Камышла»

М.А. Кульметьева

«01» _____ 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского
муниципального района Республики Татарстан»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в соответствии с «Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479».

1.2. Все работники, принимаемые на работу должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.3. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность, причем этот инструктаж должен обязательно проводиться при переводе работников с одного участка на другой применительно к особенностям.

1.4. В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности по подразделениям несут руководители этих подразделений.

1.5. Ответственность за пожарную безопасность отдельных отделов, складов, мастерских и др. участков несут руководители или лица, исполняющие их обязанности, назначенные распоряжениями по участку.

1.6. Ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- проводить подчиненному персоналу ежеквартально инструктаж по пожарной безопасности, обращая особое внимание на причины возникновения пожара (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил при электросварочных работах, несоблюдение правил при эксплуатации электрооборудования, неисправность электропроводки и т.п.);
- обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного противопожарного режима;
- определить и оборудовать места для курения;
- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок технологического оборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологического процесса производства работ должны работать круглосуточно. При необходимости помещения запираются на замок;
- обеспечивать наличие, исправное состояние и постоянную готовность к действию средств пожаротушения, связи и сигнализации.

1.7 В каждом участке (мастерская, склад, архив и т.д.) должна быть инструкция, разработанная с учетом условий и видов работ.

1.8 Инструкция вывешивается на планшетах уголков пожарной безопасности или иных видных местах. На пожароопасных участках вывешивается выписка из инструкции (памятка).

1.9 Каждый работающий в административном помещении (независимо от занимаемой должности), обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию.

1.10 Для ликвидации пожара в начале его возникновения на территории административного здания должны быть размещены пожарные щиты, окрашенные в красный цвет и укомплектованные огнетушителями, пожарным инвентарем.

Все средства пожаротушения должны быть исправными и иметь свободный доступ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать средства пожаротушения не по назначению.

1.11 Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в соответствии, действующим законодательством.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

2.1 Территория площадок, участков, должна постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к адм.зданию, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега и льда.

2.3 О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную часть.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.4 Временные строения (бытовые вагончики) должны располагаться от административного здания и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

2.5 Не разрешается курение в помещениях административного здания, на территории гаража, возле мест хранения баллонов с горючим газом, и др. пожароопасных участках.

2.6 Территория МБДОУ «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» должна иметь наружное освещение достаточное для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности " Не загромождать".

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2.8 На территории МБДОУ «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

2.9 Строительство и реконструкция любых помещений без проекта - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ.

3.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

3.2. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери и др. защитные устройства) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

3.3 В здании МБДОУ «Детский сад №38 с. Средняя Камышла Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и др. ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранными промасленный и обтирочный материал;

- хранить под маршами лестниц и на их площадках горючие материалы (мебель, оконные или дверные коробки и др.);

- производить перепланирование производственных и служебных помещений без предварительной разработки проекта;

- обивать стены помещений, служебных кабинетов, комнат для проживания горючими тканями, не пропитанными огнезащитным составом;

- пользоваться нестандартными и бытовыми электронагревательными приборами;

- курить в производственных, складских, бытовых и служебных помещениях; Курить разрешается только в специально отведенных оборудованных местах.

3.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие нормативных документов по пожарной безопасности.

3.5. Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания и помещения должны содержаться в чистоте.

3.6. Пути эвакуации.

3.6.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа. Допускается, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

3.6.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: загромождать эвакуационные пути и выходы, (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы и также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах) раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты и также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков и также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости)

3.7. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы здания.

3.8. Производственные помещения, оборудование надо периодически очищать от пыли, пуха и других горючих отходов.

3.9. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

3.10. Для осуществления общего надзора за сгораемыми кровлями зданий и сооружений с 15 апреля по 15 октября устанавливается особый контроль.

3.11. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также на взрыво- и пожароопасных участках должны быть вывешены знаки согласно НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности "

4 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

4.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил эксплуатации электроустановок потребителей ПЭЭП, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)).

4.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации).

4.3. Проверка изоляции кабелей, проводов, надежности соединений, защитного заземления, режима работы электродвигателей должна производиться электриками предприятия как внешним осмотром, так и с помощью приборов.

Замер сопротивления изоляции проводов должен производиться в сроки, установленные "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.4. Соединение жил проводов и кабелей, во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений, необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

4.5. Не допускается прокладывание и эксплуатация воздушных линий электропередачи и в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

4.6. При эксплуатации действующих электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкции предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электрическими изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а так же эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
- размещать (складировать) у электрощитов электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе воспламеняющиеся) вещества и материалы.

4.7. Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, а также, защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески.

4.8. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование горючих материалов. Корпуса софитов должны быть электроизолированы от поддерживающих тросов. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

4.9. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

4.10. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противоположными преградами в здании и сооружениях, должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжение.

4.11. В производственных и складских помещениях с наличием горючих материалов (бумага, поролон, каучук и другие), а также изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники, должны иметь закрытое или защитное исполнение (со стеклянными колпаками).

4.12. Светильники аварийного освещения должны присоединяться к независимому источнику питания.

4.13 Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом, неисправную электросеть следует отключить до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

4.14 При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

5. ОТОПЛЕНИЕ.

5.1. Не допускается складировать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательные приборы и трубопроводы отопления.

5.2. Использование бытовых и нестандартных электронагревательных приборов в целях отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

6.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия, решетки.

6.2. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздухопроводы должны очищаться от горючей пыли и отходов производства в сроки определенные приказом (распоряжением) по участку.

Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений должен быть разработан порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами.

6.3. Не допускается работа технологического оборудования в пожаровзрывоопасных помещениях при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах пылеулавливающих и других устройств систем вентиляции (аспирации).

6.4. Для предотвращения попадания в вентиляторы, удаляющие горючую пыль, волокна и другие отходы, перед ними следует устанавливать камнеуловители, а для извлечения металлических предметов - магнитные уловители.

6.5. На воздухопроводах систем местных отсосов должны быть предусмотрены окна для периодического осмотра, очистки систем и тушения пожара в случае его возникновения.

6.6. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Вентиляционные камеры должны быть постоянно заперты на замок. Вход посторонним лицам в них ЗАПРЕЩЕН.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.

7.1 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01; 2-22-72; 92-1-01, 112** (при этом необходимо указать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), сообщить об этом своему непосредственному руководителю;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

7.2 Руководители подразделений, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара:

а) За сообщение о возникновении пожара (дублирование сообщения) в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта – заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна

б) За организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим — заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна

в) За проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) - заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна

- г) За отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания-заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна
- е) За удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- ж) За осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны- заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна
- з) За обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара- заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна
- и) За организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – младший воспитатель Левакова Ирина Павловна
- к) За встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара –воспитатель Николаева Марина Николаевна
- н) За организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития - заведующий Кульметьева Миляуша Анатольевна

8. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ.

8.1. Углекислотные, ручные марки ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8 предназначены для тушения различных веществ и материалов (за исключением щелочных металлов), электроустановок до 1000 В. Огнетушащее вещество двуокись углерода. По устройству все углекислотные огнетушители аналогичны, цифра в маркировке означает емкость баллона в литрах. Огнетушители наполнены сжиженным газом до рабочего давления 5,8 МПа приведения в действие огнетушителя ОУ-2 необходимо взять огнетушитель за рукоятку и направляя пенообразователь (раструб) на очаг возгорания, открыть вентиль вращая маховичек против направления вращения часовой стрелки. Для приведения в действие ОУ-5, ОУ-8 необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рукоятку. Время интенсивного непрерывного выхода углекислоты при температуре 20 градусов Цельсия (С): ОУ-5 15 с, ОУ-8 20 с.

Радиус действия - 2 м. Массу заряда углекислоты в баллонах проверяют с точностью до 0,1 кг не реже одного раза в год. Для этого применяют весы Ш-50-П, установленные на специальной плите. Во избежание обморожения рук работать с углекислотными огнетушителями необходимо в рукавицах.

8.2. Порошковые огнетушители марки ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5 предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, а также пожаров на объектах с большими материальными ценностями (лаборатории, архивы и т.п.) Огнетушащим веществом порошковых огнетушителей являются порошковые составы которые вытесняются избыточным давлением дополнительного рабочего газа, хранимого во вспомогательном баллоне, или давлением, постоянно поддерживаемым в его корпусе. Для приведения в действие огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку нажать на рукоятку. Максимальное время действия 10-15 с, дальность струи ОП-2 3м, ОП-5 3,5 м.