

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат " 28 " февраля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Козлова, 12А
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 11 от 01.02.2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
Была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
«Теремок»
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 28 " февраля 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. " 28 "
февраля 20 17 г. Продолжительность 1 час 30 минут
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
(наименование органа государственного пожарного надзора)
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Абдурахманова Г.Р. 01.02.2017 года 10 часов 20 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор Межрайонного ОНД по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов Альмарис Ниязович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Детский сад № 8
«Теремок» Абдурахманова Гузаль Рамизовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты предписания МОНД № 164/1/120 от 18 декабря 2015 года, а именно: п. п. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 30, 32.

1. Сообщение подвального этажа с первым этажом не выполнен через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

-В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

(Требование ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, ст. 151 п.1; Раздел 7 п. 7.23* СНиП 21-01-97*);

2. В подвале эксплуатируются электрические провода освещения с видимыми нарушениями изоляции;

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

(Требование п. 42 п/п (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ);

3. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для применения как напольное покрытие на путях эвакуации (фойе первого этажа);

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

(Требование ФЗ №123 ст.4 п.4, ст.151 п.1; ч.1 ст.1; ч. 1 ст.6 Закона №123; ч.6 ст. 134 табл. 28, 29; ч.4 ст. 145; ч.7 ст. 146; ч. 11 ст. 13 Закона №123, п. 6.25* СНиП 21-01-97*);

4. Дверь склада для хранения белья (прачечная) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009);

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*;

(Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2 СНиП 2.08.02-98 1.82);

5. Дверь в электрощитовой установлена не противопожарная не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

(Требование п.6.8.19 СП 213130.2009);

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*;

(Требование: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4; Раздел 5 п. 5.14 табл. 2; п. 7.4 СНИП 21-01-97); п. 1.82 СНИП 2.08.02-98

6. Двери в пожароопасных помещениях пищеблок (2-х складских помещениях, склад продуктов, склад для круп) не противопожарные и не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;

- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009);

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*;

(Требование СНИП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНИП 2.08.02-98 п. 1.82);

7. Из игровой 1 младшей группы «Б», дверь ведущая в коридор открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;

-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

(Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

(Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)

8. Из помещения игровой, спальни 1-ой младшей группа «А», приемной группы двери открываются не по ходу эвакуации детей из помещений;

-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

(Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).

9. Эвакуационные двери из игровой 2-ой младшей группы, спальни открываются не по ходу эвакуации детей из помещений;

-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

(Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

(Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)

10. Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;

-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.

(Требование СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНИП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12);

11. Не проведены испытания наружной пожарной лестницы на прочность (не менее одного раза в 5 лет).

- Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

(Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ); (Требование НПБ 245-2001 п. 3.4).

12. На лестничных площадках отсутствуют двери обрадованные устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах отделяющие фойе 1-го и 2-го этажа препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации.

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;
(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

13. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (стропил, обрешеток):

- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

(Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ); п. 7.12 СНиП 21-01-97).

14. Здание детского сада не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;

- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров;
(Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения;
(Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций;
(Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом
(Требование СНиП 2:04.02-84 п.2.11*);

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего).

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 11/1/10 от 28.02.2017 года, протокол об административном правонарушении № 336-2017-0030 от 28.02.2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

_____ А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МАДОУ Детский сад № 8 «Теремок» Абдурахманова Гузаль Ра-

мизовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28 " февраля 20 17 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)