

АКТ
проверки внутреннего пожарного крана
от 09.02. 2019 г.

Нами:

Авзаловым Э.Ш. - командиром отдельного поста п.Победа Альметьевского отряда Государственного Казенного Учреждения пожарной охраны Республики Татарстан,

Ермаковой Л.Р. – и.о. директором МБОУ «СОШ п.Победа» Азнакаевского муниципального района РТ,

Хакимовым Р.Р. – учителем ОБЖ- ответственным за пожарную безопасность школы,

Султановой Р.Г. – завхозом школы

в соответствии с п.91 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провели проверку работоспособности внутреннего пожарного крана МБОУ «СОШ п.Победа». Внутренний пожарный кран ПК размещен в металлическом шкафу. В шкафу пожарного крана имеется вентиляционные отверстия.

Внутренний пожарный кран проверен на работоспособность путем пуска воды и признан годным к дальнейшей эксплуатации. Пожарный рукав просушен, перекатан на новую складку и присоединен к крану и стволу.

Вывод:


Внутренний пожарный кран находится в рабочем состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Подписи:

Командир ОП п.Победа
Альметьевского отряда ГКУ ПО РТ

 Авзалов Э.Ш.


И.о. директора МБОУ «СОШ п.Победа»

 Ермакова Л.Р.

Учитель ОБЖ- ответственный
за пожарную безопасность школы

 Хакимов Р.Р.

Завхоз школы

 Султанова Р.Г.

«09» 02 2019г.