

2019 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа посёлка Победа» Азнакаевского муниципального района РТ

Полное юридическое наименование объекта

423312, РТ, Азнакаевский район, посёлок Победа, ул. Зелёная, д.2 тел.: 8(85592) 42176,
Spob.Azn@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет: МКУ «Управление образование исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района РТ

1. Ведомственная принадлежность объекта исполнительный комитет Азнакаевского
муниципального района

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; ____ этаж в здании; год постройки (капитального
ремонта) 1976;

кадастровый номер участка: 16:02:170101:105; номер БТИ здания 4101120036 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 130

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					да
Объект доступен в зоне оказания услуги				да	
Объект частично доступен	да	да	да		

7. Выводы:

Объект полностью доступен для других маломобильным группам населения

Объект доступен в зоне оказания услуги для инвалидов с поражением слуга

Объект частично доступен для инвалидов на кресле-коляске, с поражением опорно-двигательного аппарата и с
поражением зрения

Паспорт составлен на основании акта №1 от «09» января 2019 г.

Дата составления паспорта «_09_» января 2019г.

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта

Общество инвалидов

(Р.Р.Ханнанов)

(Ермакова Л.Р.)

(Хабибуллина Г.М.)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района



А.Х. Шамсутдинов

« » 2019г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

423312,РТ, Азнакаевский муниципальный район, п.Победа, ул.Зеленая,д.2

Наименование предоставляемой услуги:

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 3345,2 кв. м.

часть здания - этажей (или помещение на нет этаже), - кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30890,00 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Победа» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, МБОУ «СОШ п.Победа» Азнакаевского муниципального р-на РТ

Юридический адрес организации: 423312,РТ, Азнакаевский муниципальный район, п.Победа, ул.Зеленая,д.2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального р-на РТ»

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 130/350/650

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): с дневным пребыванием

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями):
нарушениями слуха

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Нет
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах	Да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	Нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением	нет

	доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, об обеспечении условий их доступности для инвалидов	-сменные кресла-коляски - поручни -надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения -дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией -дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом	2017-2020г. По мере поступления финансирования 2017-2020г. По мере поступления финансирования 2017-2020г. По мере поступления

	Брайля	финансирован ия
--	--------	--------------------

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
2	Для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, об обеспечении условий их доступности для инвалидов	- оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги - проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг - наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг - предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	2017-2020г. По мере поступления финансирования 2017-2020г. По мере поступления финансирования 2017-2020г. По мере поступления финансирования

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы Азнакаевского МР

Ханнанов Р.Р.

(подпись)

ФИО

Зам. руководитель рабочей группы:

Заместитель главы Азнакаевского МР

Гилязов Д.Р.

(подпись)

ФИО

члена Комиссии:

Начальник МКУ «Управления образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»

Рахманов А.М.

(подпись)

ФИО

Председатель общества инвалидов

Азнакаевского района и г.Азнакаево:

Хабибуллина Г.М.

(подпись)

ФИО

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района

(Шамсутдинов А.Х.)

2019 г.



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Победа» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423312, Республика Татарстан, Азнакаевский район, поселок Победа, улица Зеленая, д.2, тел.8(85592)42-176, e-mail: Spob/Azn@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

1. Вedomственная принадлежность объекта Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан»

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1976 ;

кадастровый номер участка 16:02:170101:105 ; номер БТИ здания 4101120036 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 130

6. Функциональное назначение объекта

образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное
(муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	да	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	да	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	да	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	да	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	нет	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	нет	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	да	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	нет	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	да	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	да	

	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Лестницы наружные					нет	
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	-	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	-	
	Пандусы наружные					нет	
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	-	
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	К, О, М	-	

		и на высоте	0,9				
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	м	0,3	К, О, М	-		
Препятствия на пешеходных путях							
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	м	0,1	С	нет		
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	м	0,3	С	нет		
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	м	0,05	С	нет		
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	м	0,7	С	нет		
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	м	2,1	С	нет		
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	м	0,9	для всех, кроме К	нет		
Тактильная предупреждающая информация					нет		
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	м	0,8	С	-		
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	мм	7	С	-		
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	м	0,8	С	-		
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	м	0,8	С	-		

	наземного перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии					
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	-	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	-	
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	-	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	-	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					нет	

	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	-	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	
		не менее	3,5	м	К	-	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида						

	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Миниандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	да	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Ширина просветов ячеек дренажных	не более	0,015	м	О, С	нет	

	Тамбур								
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		1,8	м	К	нет		
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее		1,5	м	К	нет		
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		2,2	м	К	нет		
	Двери								
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К	да		
	Высота порогов	не более		0,025	м	К	да		
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	нет		
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	-	для всех категорий	нет		
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м м	для всех категорий	нет		

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	да	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	да	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	да	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	да	

	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее		1,2	м	К	да	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее		1,5 1,5	м	К	да	
	Ширина проемов в стене							
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее		0,9	м	К	да	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее		1,2	м	К	да	
	Перемещение по этажам							
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие		-	-	К, О, М	нет	
	Лифты							
	Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	нет	
	Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	-	
	Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	-	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	-	
	Лестницы							
	Глубина проступи лестниц	не менее		0,3	м	для всех, кроме К	да	
	Высота подъема ступеней	не более		0,15	м	для всех,	да	

	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	-	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	-	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	да	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	да	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	нет	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	нет	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	нет	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	нет	

	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	нет	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	нет	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	нет	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	нет	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	нет	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания					нет	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	-	
	Места для инвалидов и других					нет	

	МГН в гостиницах								
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-			
	Зоны отдыха					нет			
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-			
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-			
	Расстановка оборудования					нет			
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	-			
	Подходы к оборудованию и мебели					нет			
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	-			
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	-			
	Расположение поверхности столов					нет			
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-			
	Обеденные залы					нет			
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при	наличие	-	-	К	-			

	одновременно занимающихся инвалидов								
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее		20	м ²	К	-		
	Шкафы для хранения						нет		
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие		-	-	К	-		
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5		-	м	для всех категорий	-		

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	

Ширина коридоров	внутриквартирных	не менее	1,15	м	К	-	
Ширина балконов и лоджий в свету		не менее	1,4	м	К	-	
Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						-	
Ванная комната или совмещенный санитарный узел		не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
Уборная с умывальником (рукомойником)		не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
Уборная без умывальника		не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
Домофон						-	
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией		наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	нет	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	-	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	-	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	-	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	-	
	Поручни, штанги, поворотные или	наличие	-	-	К, О	-	

	откидные сиденья								
	Душевые							нет	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-			К	нет	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-			К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	М			К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	М			К	-	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий							нет	
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	М			К	-	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	М			К	-	
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М			К	-	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М			К	-	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М			К	-	
	Удобство использования							нет	
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-			К, О	-	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-			К, О	-	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-			К, О	-	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	-	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Расстояние до эвакуационного выхода					нет	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	-	

	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	-	
	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	да	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	да	
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	нет	
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	нет	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	нет	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	да	
	Время эвакуации						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	нет	
	Пожаробезопасные зоны						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	да	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	

Расчетная пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	площадь	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно	2,40 2,65 0,75 1,0	м²/чел	К, О, С, Г	да	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Эвакуационные выходы							
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Пожарная сигнализация							
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
Система оповещения о пожаре							
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	

	зданий и сооружений, посещаемых МГН								
	Пожарные извещатели								
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-			К, О, С, Г	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях	наличие	-	-	С	да	

	общественных зданий								
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие		-	-	Г	нет		
	Освещенность								
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	да		
	Связь с диспетчером или дежурным								
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие		-	-	К, О, С, Г	нет		
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие		-	-	К, О, С, Г	нет		
	Рельефные информирующие обозначения								
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	нет			
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	нет			
	Тактильная предупреждающая информация								
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	нет			

	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	нет	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	нет	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	нет	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	нет	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	нет	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	нет	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	нет	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах, косяках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	нет	
	Ограничение выступающих						

	конструктивных элементов							
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет		
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от 0,1 до 2,0	м	0,1 0,7 2,0	К, О, С, Г	нет		
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	м	0,3	К, О, С, Г	нет		
	Установка приборов							
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	м	1,1 0,85 0,4	К, О, С	нет		
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	м	0,8	К, О, С	нет		
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					нет		
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, включающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями,	наличие	-	-	К, О, С, Г	нет		

	ощущаемыми тактильно						
	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	нет	

* Примечание:
Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено		Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
№№	Позиции обследования	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	да	нет	нет	да	да
	Автостоянки	нет	нет	нет	нет	нет
	Входная группа	нет	нет	нет	да	да
	Пути движения в зданиях или сооружениях	нет	нет	нет	да	да
	Планировочные решения	нет	нет	нет	нет	да
	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	да	да
	Пожарная безопасность	нет	нет	нет	нет	да
	Средства информации и ориентирования	нет	нет	нет	нет	да
	Безопасность и удобство использования	нет	нет	нет	нет	да

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4		5
1	Пешеходные пути	Перевести в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г		При, наличие финансирования
2	Автостоянки	Проложить асфальт на стоянке, выделить место инвалидам, вывесить табличку	2019-2022г		При, наличие финансирования
3	Входная группа	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При, наличие финансирования
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Перевести в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
5	Планировочные решения	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ.	2019-2022г		При наличие финансирования
6	Санитарно-гигиенические помещения	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г		При наличие финансирования
7	Пожарная безопасность	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
8	Средства информации и ориентирования	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
9	Безопасность и удобство использования	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования

Заместитель руководителя исполнительного комитета АМР
инфраструктуре Ханнанов Р.Р.

(подпись) _____ (фамилия, и. о.)
« 20 » г.

Исполняющий обязанности директора МБОУ «СОШ п.Победа»
Азнакаевского муниципального р-на РТ Ермакова Л.Р.

(подпись) _____ (фамилия, и. о.)
« 20 » г.

Приложение № 1

К Паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4		5
1	Пешеходные пути	Перевести в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При, наличие финансирования
2	Автостоянки	Проложить асфальт на стоянке, выделить место инвалидам, вывесить табличку	2019-2022г.		При, наличие финансирования
3	Входная группа	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При, наличие финансирования
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Перевести в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
5	Планировочные решения	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ.	2019-2022г.		При наличие финансирования
6	Санитарно-гигиенические помещения	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
7	Пожарная безопасность	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
8	Средства информации и ориентирования	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования
9	Безопасность и удобство-использования	Перевести объект в соответствии с требованиями законодательства РФ	2019-2022г.		При наличие финансирования

Заместитель руководителя исполнительного комитета АМР по инфраструктуре (Ханнанов Р.Р.)

«___» _____ 2019 г.

Исполняющий обязанности директора МБОУ «СОИ п.Победа» Азнакаевского муниципального р-на РТ _____ Л.Р.Ермакова
«___» _____ 20__ г.

