

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 288-61-52, факс 288-61-54, телефон доверия 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Нагаева д. 61, г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан, 422840, (884347) 3-39-02
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 35/1/19
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица заведующей муниципального бюджетного
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Никольское»
Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)
Спасского муниципального района Республики Татарстан
Тихановой Нине Алексеевне

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 35 от « 23 » марта 2021 года, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
« 7 » апреля 2021г. проведена выездная плановая проверка

Старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
лейтенантом внутренней службы Колесовой Анной Андреевной

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад с. Никольское», расположенного по адресу: 422860, Республика Татарстан
Спасский муниципальный район с. Никольское, ул. Буденного, д. 37

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад с. Никольское» Спасского
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)
МР РТ Тихановой Ниной Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не очищен пожарный гидрант, расположенный около детского сада от снега	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.	До 1.04.2022г.	
2.	В детском саду не организовано проведение проверки пожарного гидранта на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 1.04.2022г.	
3.	В здании детского сада люк, ведущий на чердачное помещение не закрыт на замок, а также отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей	До 1.04.2022г.	
4.	Руководитель организации не соблюдает сроки осмотра огнетушителей	п. 60. Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Пра-	До 1.04.2022г.	

Вид нарушения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		вил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.		
5.	На дверях складского помещения в детском саду отсутствуют показатели по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	До 1.04.2022г.	
6.	Эвакуационная дверь на втором этаже изнутри закрыта на ключ во время нахождения детей в детском саду	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	До 1.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ
(должность, фамилия, инициалы государственного
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ лейтенант вн. сл. Колесова А. А.
инспектора по пожарному надзору)



« 7 » апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад с. Никольское» Тиханова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 7 » апреля 2021г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору