

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому

и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

Предписание № 148/1/148

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Колосок» города Тетюши» Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан;

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Колосок» города Тетюши»

Тетюшского муниципального района РТ Похлебкиной Ольге Сергеевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения
НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура
Ильгизовича № 148 от 01 ноября 2018 года, согласно ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин.
13 ноября 2018 года до 11 час. 00 мин. 13 ноября 2018 года проведена **плановая**
проверка старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-
Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ капитаном внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем здания и
территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Колосок» города Тетюши» Тетюшского муниципального
района РТ расположенного по адресу: РТ, г. Тетюши, ул. Полевая, д. 10 совместно с
заведующей Похлебкиной Ольгой Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1	Установить молниезащиту от первичных разрядов молний.	ч.1, п. 4 ст. 50, № 123-ФЗ, СО 153- 34.21.122-2003г.	01 февраля 2019 года	

2	Представить протоколы испытаний, подтверждающие проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше здания.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 24; п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	01 февраля 2019 года	
3	Выполнить выход на чердак через противопожарный люк 2 типа, с пределом огнестойкости EI 30.	Ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.8.4* СНиП 21-01-97*	01 февраля 2019 года	
4	Средства противопожарной защиты объекта (автоматическая установка дымоудаления, системы оповещения людей о пожаре) перевести с автоматического пуска на ручной.	п. 62 Правила противопожарного режима в РФ	01 февраля 2019 года	
5	Представить документацию по проведению периодических испытаний систем противодымной защиты.	ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ); п.3.5 НПБ 240-97	01 февраля 2019 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 февраля 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому
и Тетюшскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы Горбунов

Р.М.



(подпись)

М.Л.П.*

« 13 » ноября 2018 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий Похлебкина Ольга Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » ноября 2018 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.