



423113, СЕЛО ИВАШКИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  
ДОМ 34  
ТЕЛЕФОН 8(84396) 3-82-63  
E-mail Elena.Kudryashova@tatar.ru  
ОГРН 1021605356552  
ИНН/КПП 1640002495/164001001

423119, АВЫЛЫ, УЗЭК УРАМ, 34 - ЙОРТ  
ТЕЛЕФОН 8 (84396) 3-82-63  
E-mail Elena.Kudryashova @ tatar.ru  
ОГРН 10216053566552  
ИНН/КПП 1640002495/164001001

Исх. № 56 от 26.12.2013г

Начальнику Юго-Восточного  
территориального отдела  
Приволжского управления  
Федеральной службы по  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
А.И. Липатову

### О выполнении предписания № 43-18-10/37/101-122

1. Установлен прибор коммерческого учёта холодной питьевой воды в детском саду.
2. Разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3. Разработан план мероприятий по экономии потребления электрической энергии.
4. Разработан график (план ППР) очистки светильников наружного (уличного) внутреннего освещения детского сада.
5. Проведена очистка светильников внутреннего освещения детского сада.
6. Установлено автоматизированное управление уличным освещением детского сада
7. Проведены очередные измерения сопротивления заземляющих устройств и замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования.
8. Соединение проводов и кабелей в распределительных коробках сети освещения теплового пункта проверено и соединено согласно ПУЭ по всему детскому саду.
9. Полностью нанесли надписи на лицевых и оборотных сторонах дверец (панелей) силовых щитов, щитов освещения, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током.
10. Заключили договор с собственником тепловых энергоустановок МБОУ «Ивашкинская СОШ» Черемшанского муниципального района РТ на поставку тепловой энергии.
11. Составили разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых (водяных) сетей с МБОУ «Ивашкинская СОШ» Черемшанского муниципального района РТ.

12. Пункты предписания № 12,13 на счёт отмостков вокруг здания и замена окон детского сада не смогли выполнить из-за нехватки денежных средств. Но написано информационное письмо на имя начальника МУ «Отдел образования» исполнительного комитета Черемшанского муниципального района РТ Хакимова Х.Ш. о выделение денежных средств для устранения этих нарушений под исходящим номером 51 от 14.10.2013г.
13. Разработана инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок.
14. Составлен технический паспорт теплового пункта.
- 15.Регистры в здании окрашены.
- 16.Составлен технический паспорт тепловой сети.
- 17.Разработана оперативная схема тепловых сетей.
18. Заведён оперативный журнал ежедневного контроля температуры внутри помещений в контрольных точках.
- 19.Разработан температурный график регулирования системы теплоснабжения.
20. Разработан график подготовки к предстоящему отопительному сезону тепловых сетей, систем теплоснабжения
- 21.Заведён журнал дефектов и неполадок с оборудованием

Заведующая МБДОУ

«Ивашкинский детский сад

«Солнышко»

Кудряшова Е.В.



Принятая факт  
Сулейманов А.А.  
Время: 14:14