

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-67-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности по Новошешминскому и Черемшанскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423100 Республика Татарстан, с. Черемшан ул. Титова д. 6, код 8-84396, тел./факс № 2-25-43

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 59/1/16

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующей муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Староильмовский детский сад «Солнышко» Черемшанского

муниципального района Республики Татарстан Ермолаевой Наталье Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),

собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора начальника МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майора внутренней службы Р.Ф. Гиниатуллова по пожарному

надзору N 59 от 11 октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "21" октября 2019 г. с 13 час. 30 мин.
до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2ч.00 м.

"23" октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1ч.00 м.

"30" октября 2019 г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1ч.00 м.

проведена проверка старшим инспектором МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому
муниципальным районам майором внутренней службы А.В. Фоминым, муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Староильмовский детский сад «Солнышко»
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу; Республика
Татарстан, Черемшанский муниципальный район, с. Старое Ильмово, ул. Центральная, д.1.

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Староильмовский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики
Татарстан Ермолаевой Натальей Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметка (подпис ь) о выполн ении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
1	1. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок и помещение прачечной, следует выделять противопожарными	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 таб.1, таб.2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности"	20.10.2020 г.	

	стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (дверь не противопожарная) (ответственность несет Ермолаева Н.Ю.).			
2	2. На местах установки противопожарного инвентаря ручных пожарных извещателей (ИПР) а так же первичных средств пожаротушения огнетушителей у установить знаки пожарной безопасности (ответственность несет Ермолаева Н. Ю.)	ППР-12 п. 43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	20.10.2020 г.	
3	Первичные средства пожаротушения огнетушители в детском саду периодически производить обслуживание. (ответственность несет Ермолаева Н. Ю.)	ППР-12 п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	20.10.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам
майор внутренней службы Фомин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"30" октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

с. Вел

(подпись)

"30" октября 2019 г.



(подпись)

М.Л.П. <*>

зав. грс Фрикинаева ИВ

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.