

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
Исполнительного комитета МО
(А.Н. Подовалов)

« 18 » 06 2013 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 60 /

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Байрякинский детский сад
«Алсу» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423963, РТ, Ютазинский район, с.Байряка, ул. Октября, д.17, 8(85593) 6-25-34,
ds.bairyakei@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики
Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 1 этажей; (встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании; год постройки (капитального
ремонта) 1968 г.;

кадастровый номер участка 16:43:030102:113; номер БТИ здания 3546 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 51

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен				+	
Объект доступен в зоне оказания услуги					
Объект частично доступен					

7. Выводы:

Объект не доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения
Доступен для инвалидов полностью с поражением слуха

Паспорт составлен на основании

Дата составления паспорта « »

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта

№ 20

от « »

20 г.

(Кондрашов А.В.)
(Фатхиева Г.Н.)

Приложение № 1

К Паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4	5	
	Пешеходные пути	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Автостоянки	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Входная группа	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Планировочные решения	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Санитарно-гигиенические помещения	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Пожарная безопасность	Выполнены	31.12.2010г.	Есть	
	Средства информации и ориентирования	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		
	Безопасность и удобство использования	Привести в соответствие с нормами	31.12.2015г.		

Руководитель рабочей группы

З.А. Ч.А. О.С.Р.

(подпись)

Кондратьева

(фамилия, и. о.)

«22» 06 2013 г.

Руководитель объекта

Заведующий МБДОУ Байракинский детский сад «Алсу»

(должность)

Г.Н. Фатхиева

(фамилия, и. о.)

«22» 06 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
Исполнительного комитета МО

(А.Н.Подовалов)

«15» Сб 2015 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 66 / _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Байрякинский детский сад «Алсу» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
Полное юридическое наименование объекта

423960, РТ, Ютазинский р-н, с. Байряка, ул. Октября, д 17; тел.: 6-25-34; E-mail: ds.baigayakei@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

1. Водомественная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 1 этажей; (встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1968;

кадастровый номер участка 16:43:030102:113 ; номер БТИ здания 3546;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. сотрудников – 15 человек, учащихся – 36 человек

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	-	На территории детского сада проезд транспортных средств не предусмотрен
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	2	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	0	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	0	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	0	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	-	На территории детского сада проезд транспортных средств не предусмотрен
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	-	Бордюров на путях не имеется
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	-	На территории детского сада проезд транспортных средств не предусмотрен
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	-	Газонов и площадок на пути следования к учреждению не имеется
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	-	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	

Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	K, O, N	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	K, O, M	-	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	K, O, M	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	K, O, M	-	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	K, O, M	-	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	K, O, M	-	
Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	K, O, M	-	
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	C	-	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	C	-	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	C	-	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	C	-	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	C	-	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме K	-	
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации,	0,8	м	C	-	

		нач.) опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем							
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	-			
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	-		На территории детского сада подземных переходов не предусмотрено	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	-		На территории детского сада наземных переходов не предусмотрено	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	-		На территории детского сада наземных переходов не предусмотрено	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х	0,5	м	С	-		На территории детского сада наличие светофоров не предусмотрено	

Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не дал)	50	м	К	Специально обустроенная автостоянка не предусмотрена	
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	
	при общем	9	мест	К	-	

		колич- ве мест на автостоянке 401 - 500						
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-		
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-		
		Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов	3,5	м	К	-		
		Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	100	м	К	-		
		Дорожный знак автостоянок для инвалидов	-	-	К	-		
		Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	-	-	К	-		
		Минипантус или пониженный бордюрный камень на стоянку с тротуара	-	-	К	-		

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	-	

Навес	наличие	-	-	для всех категорий	есть
Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	-
Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	есть
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	-
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	-
Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	-
Лестница наружная					
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	-
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	-
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	-
Пандус наружный					-

	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	-	
	Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-	
	Тамбур					-	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	-	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	-	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,025	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	-	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	2	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	2	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	1,5	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	1,5	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	1,5	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	0,9	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	-	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения	наличие	-	-	К, О, М	-	

	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,025	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	-	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	-	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	-	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	-	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	есть	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	0,6	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	0,025	

	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на 1-м стоянии	0,6	м	С	-	
--	--	----------------	-----	---	---	---	--

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания					-	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	-	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					-	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха					-	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Расстановка оборудования					-	
	Подбор и расстановка приборов и	не выше 1,4 м и не	-	-	К	+	

	устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку посетителя, не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе					
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	1,2	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Расположение поверхности столов					-	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	
	Обеденные залы					-	
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	
	Читальные залы					-	
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	
	Раздевалочные в спортивных сооружениях					-	
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	

	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	выс. 1,7 м	К	-	
	Скамья для занимающихся инвалидов	3 0,7 0,5	К	-	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	-	К	-	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	0,6 2,5		-	
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	1,3	К	-	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	2,4	К	-	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	1,8	К	-	
	Комната отдыха при раздевальных			-	
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	0,4	К	-	
	Площадь комнаты отдыха при сауне	20	К	-	
	Шкафы для хранения			-	
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	-	К	-	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	-	м	-	для всех категорий

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
	Домофон						

	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	нал. ле	-	-	С, Г	-	
--	---	---------	---	---	------	---	--

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	-	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	-	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	-	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	-	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	-	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	-	
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-	

Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	0,9	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	0,9	
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Таковых не имеется	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	1,8	
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Таких помещений не имеется	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	По расчету	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Расчетная площадь пожарной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	-	

		соп,)	ождающим						
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		
	Эвакуационные выходы								
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		
	Пожарная сигнализация								
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие		-	-	К, О, С, Г	имеется		
	Система оповещения о пожаре								
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	имеется		
	Пожарные извещатели								
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-	-	К, О, С, Г	-		

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	имеется	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	-	
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	

	Связь с диспетчером или дежурным							
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	-	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	-	
	Рельефные обозначения информирующие							
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С		-	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С		-	
	Тактильная предупреждающая информация							
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С		-	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С		-	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромок крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С		-	

	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Пол. а шириной не менее	0,5	м	С	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	-	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	-	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Указанных опасных зон нет	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Указанных опасных зон нет	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах, косяках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К		
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных	наличие	-	-	К, О, С, Г	Указанных	

элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях						элементов нет	
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Указанных элементов нет		
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Указанных элементов нет		
Установка приборов							
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Указанных элементов нет		
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1.5		
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН							
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь	наличие	-	-	К, О, С, Г	Указанных помещений нет		

	помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно						
	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	-	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	частично	частично	частично	частично	
	Автостоянки	-	-	-	-	
	Входная группа	частично	частично	-	частично	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	частично	частично	-	частично	
	Планировочные решения	-	-	-	частично	
	Санитарно-гигиенические помещения	частично	частично	-	частично	
	Пожарная безопасность	частично	частично	-	частично	
	Средства информации и ориентирования	частично	частично	-	частично	
	Безопасность и удобство использования	частично	частично	частично	частично	

Для обеспечения доступности объекта необходимо) выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Автостоянки	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Входная группа	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Планировочные решения	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Пожарная безопасность	Есть		Есть
	Средства информации и ориентирования	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование
	Безопасность и удобство использования	Требуется полное обустройство	31.12.2015 г.	Необходимо финансирование

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. Нач. ОЦР (подпись) С.А. Кондратов (фамилия, и. о.)
 «26» 06 2015 г.

Руководитель объекта

Заведующий МБДОУ Байрякинский детский сад «Алсу» (подпись) Фатхиева Г.Н. (фамилия, и. о.)
 «26» 06 2015 г.